

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 3

Номер прибора: 00205108

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/М³		P2, кг/М³
05.11.2025 23	13,00	11,00	15,04	15,26	-0,22	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	14,95	14,85	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	14,85	14,73	0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	14,98	14,86	0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	15,06	14,96	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	15,27	15,17	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.11.2025 23	24,00	0,00	15,21	15,09	0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
12.11.2025 23	24,00	0,00	15,27	15,18	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.11.2025 23	24,00	0,00	16,02	15,36	0,66	0,200	0,000	0,200	6,00	5,50	0,000
14.11.2025 23	24,00	0,00	50,77	40,80	9,97	65,410	65,260	0,150	6,00	5,50	0,652
15.11.2025 23	24,00	0,00	51,81	41,83	9,98	200,450	199,850	0,600	6,00	5,50	2,001
16.11.2025 23	24,00	0,00	51,92	41,30	10,62	186,920	184,660	2,260	6,00	5,50	1,986
17.11.2025 23	24,00	0,00	51,00	40,51	10,49	175,660	173,500	2,160	6,00	5,50	1,841
18.11.2025 23	24,00	0,00	51,24	40,48	10,76	167,410	165,070	2,340	6,00	5,50	1,800
Среднее	23,21	0,79	28,10	24,31	3,79	56,861	56,310	0,551	6,00	5,50	0,591
Итого	325,00	11,00				796,050	788,340	7,710			8,280

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025	45530,410	45536,220	672,961	9780,00	4836,00
18.11.2025	46326,460	46324,560	681,241	10105,00	4847,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru