

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 3

Номер прибора: 00205108

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	51,56	40,75	10,81	167,010	164,610	2,400	6,00	5,50	1,808
20.11.2025 23	24,00	0,00	51,33	40,64	10,69	167,310	164,620	2,690	6,00	5,50	1,784
21.11.2025 23	24,00	0,00	51,29	40,50	10,79	166,930	164,680	2,250	6,00	5,50	1,796
22.11.2025 23	24,00	0,00	51,20	40,30	10,90	166,530	164,300	2,230	6,00	5,50	1,814
23.11.2025 23	24,00	0,00	50,88	40,05	10,83	166,560	164,290	2,270	6,00	5,50	1,801
24.11.2025 23	24,00	0,00	49,75	39,52	10,23	166,140	163,800	2,340	6,00	5,50	1,697
25.11.2025 23	24,00	0,00	49,06	39,16	9,90	166,000	163,900	2,100	6,00	5,50	1,641
26.11.2025 23	24,00	0,00	49,81	39,63	10,18	165,750	163,900	1,850	6,00	5,50	1,686
27.11.2025 23	24,00	0,00	51,50	40,43	11,07	165,820	163,980	1,840	6,00	5,50	1,834
28.11.2025 23	24,00	0,00	52,11	40,58	11,53	163,300	161,400	1,900	6,00	5,50	1,879
29.11.2025 23	24,00	0,00	52,59	40,38	12,21	155,160	153,440	1,720	6,00	5,50	1,892
30.11.2025 23	24,00	0,00	51,55	39,85	11,70	152,480	151,010	1,470	6,00	5,50	1,783
01.12.2025 23	24,00	0,00	50,58	39,06	11,52	147,360	146,580	0,780	6,00	5,50	1,696
02.12.2025 23	24,00	0,00	52,10	40,00	12,10	148,790	147,810	0,980	6,00	5,50	1,801
03.12.2025 23	24,00	0,00	52,63	40,03	12,60	146,420	145,460	0,960	6,00	5,50	1,843
04.12.2025 23	24,00	0,00	56,75	41,78	14,97	142,160	141,450	0,710	6,00	5,50	2,124
05.12.2025 23	24,00	0,00	57,33	42,06	15,27	142,190	141,730	0,460	6,00	5,50	2,167
06.12.2025 23	24,00	0,00	56,29	41,59	14,70	142,080	141,540	0,540	6,00	5,50	2,084
07.12.2025 23	24,00	0,00	51,92	38,83	13,09	127,100	127,090	0,010	6,00	5,50	1,662
08.12.2025 23	24,00	0,00	52,92	39,68	13,24	137,190	137,240	-0,050	6,00	5,50	1,813
09.12.2025 23	24,00	0,00	54,03	40,24	13,79	136,680	136,740	-0,060	6,00	5,50	1,880
10.12.2025 23	24,00	0,00	54,08	40,51	13,57	140,080	140,110	-0,030	6,00	5,50	1,901
11.12.2025 23	24,00	0,00	54,54	40,62	13,92	140,350	139,940	0,410	6,00	5,50	1,949
12.12.2025 23	24,00	0,00	53,85	40,23	13,62	141,080	140,570	0,510	6,00	5,50	1,922
13.12.2025 23	24,00	0,00	58,63	42,27	16,36	141,120	140,710	0,410	6,00	5,50	2,304
14.12.2025 23	24,00	0,00	69,11	47,74	21,37	142,160	141,280	0,880	6,00	5,50	3,033
15.12.2025 23	24,00	0,00	60,08	43,15	16,93	135,510	135,170	0,340	6,00	5,50	2,287
16.12.2025 23	24,00	0,00	64,08	44,60	19,48	136,590	135,880	0,710	6,00	5,50	2,659
17.12.2025 23	24,00	0,00	60,88	43,00	17,88	135,120	134,620	0,500	6,00	5,50	2,411
18.12.2025 23	24,00	0,00	54,73	40,02	14,71	134,940	134,600	0,340	6,00	5,50	1,983
Среднее	24,00	0,00	54,24	40,91	13,33	149,530	148,415	1,115	6,00	5,50	1,964
Итого	720,00	0,00				4485,910	4452,450	33,460			58,934

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	46326,460	46324,560	681,241	10105,00	4847,00
18.12.2025	50812,370	50777,010	740,175	10825,00	4847,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru