

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 3

Номер прибора: 00205108

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	50,35	38,11	12,24	133,980	134,090	-0,110	0,59	0,54	1,637
20.03.2026 23	24,00	0,00	49,89	37,90	11,99	134,200	134,380	-0,180	0,59	0,54	1,604
21.03.2026 23	24,00	0,00	49,82	37,94	11,88	134,710	134,950	-0,240	0,59	0,54	1,598
22.03.2026 23	24,00	0,00	50,58	38,26	12,32	134,860	134,850	0,010	0,59	0,54	1,658
23.03.2026 23	24,00	0,00	50,58	38,31	12,27	134,830	134,940	-0,110	0,59	0,54	1,650
24.03.2026 23	24,00	0,00	50,89	38,34	12,55	134,740	134,840	-0,100	0,59	0,54	1,690
25.03.2026 23	24,00	0,00	52,34	39,10	13,24	134,860	134,940	-0,080	0,59	0,54	1,783
26.03.2026 23	24,00	0,00	50,86	38,37	12,49	134,940	134,840	0,100	0,59	0,54	1,681
27.03.2026 23	24,00	0,00	49,63	37,76	11,87	134,920	134,850	0,070	0,59	0,54	1,600
28.03.2026 23	24,00	0,00	49,86	37,84	12,02	134,920	134,940	-0,020	0,59	0,54	1,616
29.03.2026 23	24,00	0,00	49,75	37,90	11,85	135,780	135,770	0,010	0,59	0,54	1,604
30.03.2026 23	24,00	0,00	50,08	38,12	11,96	135,750	135,840	-0,090	0,59	0,54	1,620
31.03.2026 23	24,00	0,00	50,43	38,22	12,21	135,740	135,740	0,000	0,59	0,54	1,653
01.04.2026 23	24,00	0,00	49,36	37,62	11,74	135,700	135,780	-0,080	0,59	0,54	1,588
02.04.2026 23	24,00	0,00	49,23	37,79	11,44	135,660	135,720	-0,060	0,59	0,54	1,549
03.04.2026 23	24,00	0,00	47,94	37,13	10,81	135,150	135,060	0,090	0,59	0,54	1,460
04.04.2026 23	24,00	0,00	50,44	38,30	12,14	135,320	135,240	0,080	0,59	0,54	1,638
05.04.2026 23	24,00	0,00	48,96	37,55	11,41	134,740	134,780	-0,040	0,59	0,54	1,534
06.04.2026 23	24,00	0,00	50,13	38,10	12,03	134,990	134,860	0,130	0,59	0,54	1,621
07.04.2026 23	24,00	0,00	51,13	38,48	12,65	135,210	135,130	0,080	0,59	0,54	1,710
08.04.2026 23	24,00	0,00	56,85	41,30	15,55	135,050	135,080	-0,030	0,59	0,54	2,097
09.04.2026 23	24,00	0,00	55,99	40,82	15,17	135,100	135,040	0,060	0,59	0,54	2,046
10.04.2026 23	24,00	0,00	52,24	38,89	13,35	135,270	135,140	0,130	0,59	0,54	1,804
11.04.2026 23	24,00	0,00	52,62	39,00	13,62	135,210	135,120	0,090	0,59	0,54	1,836
12.04.2026 23	24,00	0,00	54,13	39,93	14,20	135,290	135,000	0,290	0,59	0,54	1,915
13.04.2026 23	24,00	0,00	51,23	38,44	12,79	135,530	135,140	0,390	0,59	0,54	1,730
14.04.2026 23	24,00	0,00	52,59	39,15	13,44	135,630	135,240	0,390	0,59	0,54	1,824
15.04.2026 23	24,00	0,00	51,52	38,54	12,98	135,510	135,220	0,290	0,59	0,54	1,755
16.04.2026 23	24,00	0,00	53,11	39,52	13,59	135,380	135,000	0,380	0,59	0,54	1,834
17.04.2026 23	24,00	0,00	53,26	39,54	13,72	45,790	45,580	0,210	0,59	0,54	0,628
18.04.2026 23	24,00	0,00	18,55	18,19	0,36	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
Среднее	24,00	0,00	50,14	37,89	12,25	127,895	127,842	0,054	0,59	0,54	1,612
Итого	744,00	0,00				3964,760	3963,100	1,660			49,963

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	62863,360	62873,110	948,059	12985,00	4847,00
18.04.2026	66828,120	66836,210	998,022	13729,00	4847,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru