

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 4

Номер прибора: 67788

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.11.2025 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.11.2025 23	7,00	0,00	53,00	42,73	10,27	55,180	53,300	1,880	6,00	5,50	0,566
16.11.2025 23	24,00	0,00	52,39	42,53	9,86	191,720	185,680	6,040	6,00	5,50	1,887
17.11.2025 23	24,00	0,00	51,41	41,69	9,72	179,470	175,000	4,470	6,00	5,50	1,742
18.11.2025 23	24,00	0,00	51,66	41,57	10,09	170,790	167,040	3,750	6,00	5,50	1,721
Среднее	5,64	0,00	52,12	42,13	9,99	149,290	41,501	1,153	1,71	1,57	0,423
Итого	79,00	0,00				597,160	581,020	16,140			5,916

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025					
18.11.2025	597,160	581,020	5,916	79,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru