

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 4

Номер прибора: 67788

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	52,00	41,67	10,33	170,670	167,490	3,180	6,00	5,50	1,761
20.11.2025 23	24,00	0,00	51,78	41,50	10,28	169,730	167,880	1,850	6,00	5,50	1,742
21.11.2025 23	24,00	0,00	51,72	41,36	10,36	168,870	168,300	0,570	6,00	5,50	1,749
22.11.2025 23	24,00	0,00	51,63	41,28	10,35	168,320	167,550	0,770	6,00	5,50	1,740
23.11.2025 23	24,00	0,00	51,31	41,07	10,24	169,030	167,240	1,790	6,00	5,50	1,729
24.11.2025 23	24,00	0,00	50,18	40,51	9,67	169,280	166,750	2,530	6,00	5,50	1,636
25.11.2025 23	24,00	0,00	49,51	40,14	9,37	169,700	166,880	2,820	6,00	5,50	1,589
26.11.2025 23	24,00	0,00	50,26	40,62	9,64	169,880	166,870	3,010	6,00	5,50	1,636
27.11.2025 23	24,00	0,00	51,93	41,42	10,51	170,090	166,960	3,130	6,00	5,50	1,785
28.11.2025 23	24,00	0,00	52,54	41,54	11,00	167,630	164,620	3,010	6,00	5,50	1,841
29.11.2025 23	24,00	0,00	53,02	41,30	11,72	158,470	155,820	2,650	6,00	5,50	1,854
30.11.2025 23	24,00	0,00	51,98	40,69	11,29	155,570	152,950	2,620	6,00	5,50	1,754
01.12.2025 23	24,00	0,00	50,93	39,59	11,34	149,910	147,030	2,880	6,00	5,50	1,698
02.12.2025 23	24,00	0,00	52,46	40,34	12,12	153,450	149,240	4,210	6,00	5,50	1,854
03.12.2025 23	24,00	0,00	53,02	40,49	12,53	150,960	147,790	3,170	6,00	5,50	1,889
04.12.2025 23	24,00	0,00	57,13	42,14	14,99	146,290	143,490	2,800	6,00	5,50	2,189
05.12.2025 23	24,00	0,00	57,70	42,38	15,32	146,730	143,910	2,820	6,00	5,50	2,243
06.12.2025 23	24,00	0,00	56,68	41,93	14,75	146,470	143,790	2,680	6,00	5,50	2,157
07.12.2025 23	24,00	0,00	52,27	39,12	13,15	130,730	128,550	2,180	6,00	5,50	1,717
08.12.2025 23	24,00	0,00	53,29	39,94	13,35	140,790	138,560	2,230	6,00	5,50	1,878
09.12.2025 23	24,00	0,00	54,42	40,57	13,85	140,090	137,900	2,190	6,00	5,50	1,937
10.12.2025 23	24,00	0,00	54,45	40,97	13,48	145,100	142,870	2,230	6,00	5,50	1,955
11.12.2025 23	24,00	0,00	54,91	41,10	13,81	145,500	142,990	2,510	6,00	5,50	2,007
12.12.2025 23	24,00	0,00	54,10	40,66	13,44	146,000	143,070	2,930	6,00	5,50	1,959
13.12.2025 23	24,00	0,00	58,85	42,69	16,16	146,070	143,030	3,040	6,00	5,50	2,356
14.12.2025 23	24,00	0,00	69,45	48,33	21,12	146,660	144,080	2,580	6,00	5,50	3,092
15.12.2025 23	24,00	0,00	60,00	43,62	16,38	139,250	136,620	2,630	6,00	5,50	2,277
16.12.2025 23	24,00	0,00	64,38	45,04	19,34	141,190	138,370	2,820	6,00	5,50	2,727
17.12.2025 23	24,00	0,00	61,24	43,44	17,80	138,660	135,930	2,730	6,00	5,50	2,465
18.12.2025 23	24,00	0,00	55,11	40,49	14,62	138,370	135,540	2,830	6,00	5,50	2,020
Среднее	24,00	0,00	54,61	41,53	13,08	153,315	150,736	2,580	6,00	5,50	1,975
Итого	720,00	0,00				4599,460	4522,070	77,390			59,236

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	597,160	581,020	5,916	79,00	0,00
18.12.2025	5196,620	5103,090	65,152	799,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru