

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 4

Номер прибора: 67788

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	50,74	38,55	12,19	136,290	134,410	1,880	0,59	0,54	1,657
20.03.2026 23	24,00	0,00	50,28	38,37	11,91	136,500	134,580	1,920	0,59	0,54	1,621
21.03.2026 23	24,00	0,00	50,21	38,40	11,81	137,110	135,140	1,970	0,59	0,54	1,616
22.03.2026 23	24,00	0,00	50,95	38,76	12,19	137,090	135,150	1,940	0,59	0,54	1,670
23.03.2026 23	24,00	0,00	50,95	38,81	12,14	137,120	135,200	1,920	0,59	0,54	1,661
24.03.2026 23	24,00	0,00	51,26	38,82	12,44	136,960	135,020	1,940	0,59	0,54	1,699
25.03.2026 23	24,00	0,00	52,74	39,66	13,08	137,080	135,130	1,950	0,59	0,54	1,792
26.03.2026 23	24,00	0,00	51,22	38,86	12,36	137,080	135,150	1,930	0,59	0,54	1,693
27.03.2026 23	24,00	0,00	50,04	38,24	11,80	137,020	135,050	1,970	0,59	0,54	1,616
28.03.2026 23	24,00	0,00	50,24	38,29	11,95	137,100	135,120	1,980	0,59	0,54	1,636
29.03.2026 23	24,00	0,00	50,15	38,38	11,77	137,950	136,010	1,940	0,59	0,54	1,620
30.03.2026 23	24,00	0,00	50,46	38,56	11,90	136,370	134,480	1,890	0,59	0,54	1,619
31.03.2026 23	24,00	0,00	50,74	38,60	12,14	137,960	136,020	1,940	0,59	0,54	1,672
01.04.2026 23	24,00	0,00	49,72	38,03	11,69	137,870	135,920	1,950	0,59	0,54	1,611
02.04.2026 23	24,00	0,00	49,62	38,17	11,45	137,740	135,830	1,910	0,59	0,54	1,575
03.04.2026 23	24,00	0,00	48,27	37,48	10,79	137,150	135,210	1,940	0,59	0,54	1,479
04.04.2026 23	24,00	0,00	50,62	38,57	12,05	134,730	132,860	1,870	0,59	0,54	1,621
05.04.2026 23	24,00	0,00	49,13	37,83	11,30	125,950	124,200	1,750	0,59	0,54	1,419
06.04.2026 23	24,00	0,00	50,50	38,51	11,99	136,160	134,250	1,910	0,59	0,54	1,628
07.04.2026 23	24,00	0,00	51,40	38,81	12,59	137,310	135,380	1,930	0,59	0,54	1,726
08.04.2026 23	24,00	0,00	57,12	41,72	15,40	137,140	135,200	1,940	0,59	0,54	2,110
09.04.2026 23	24,00	0,00	56,20	41,20	15,00	137,160	135,260	1,900	0,59	0,54	2,052
10.04.2026 23	24,00	0,00	52,56	39,26	13,30	137,200	135,270	1,930	0,59	0,54	1,820
11.04.2026 23	24,00	0,00	52,96	39,46	13,50	137,170	135,260	1,910	0,59	0,54	1,849
12.04.2026 23	24,00	0,00	54,49	40,39	14,10	136,990	135,090	1,900	0,59	0,54	1,924
13.04.2026 23	24,00	0,00	51,58	38,89	12,69	137,210	135,320	1,890	0,59	0,54	1,739
14.04.2026 23	24,00	0,00	52,92	39,59	13,33	137,220	135,340	1,880	0,59	0,54	1,828
15.04.2026 23	24,00	0,00	51,90	38,95	12,95	137,220	135,320	1,900	0,59	0,54	1,773
16.04.2026 23	24,00	0,00	53,49	39,98	13,51	137,020	135,110	1,910	0,59	0,54	1,846
17.04.2026 23	24,00	0,00	52,70	37,43	15,27	47,070	54,020	-6,950	0,59	0,54	0,623
18.04.2026 23	24,00	0,00	19,23	18,04	1,19	0,240	2,870	-2,630	0,59	0,54	0,000
Среднее	24,00	0,00	50,46	38,21	12,25	129,361	127,876	1,484	0,59	0,54	1,619
Итого	744,00	0,00				4010,180	3964,170	46,010			50,195

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	17509,550	17238,310	276,925	2959,00	0,00
18.04.2026	21519,730	21202,480	327,120	3703,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru