

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 5

Номер прибора: 00062583

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	14,00	10,00	13,21	14,15	-0,94	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	13,03	13,15	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	12,77	12,88	-0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	13,13	13,25	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	13,13	13,26	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	13,51	13,67	-0,16	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000
11.11.2025 23	24,00	0,00	13,23	13,38	-0,15	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000
12.11.2025 23	24,00	0,00	13,62	13,79	-0,17	0,000	0,000	0,000	6,00	5,00	0,000
13.11.2025 23	24,00	0,00	13,85	13,99	-0,14	0,070	0,070	0,000	6,00	5,00	0,000
14.11.2025 23	24,00	0,00	46,69	39,44	7,25	98,930	99,170	-0,240	6,00	5,00	0,719
15.11.2025 23	24,00	0,00	50,97	43,15	7,82	234,230	234,230	0,000	6,00	5,00	1,834
16.11.2025 23	24,00	0,00	51,04	42,57	8,47	219,950	219,950	0,000	6,00	5,00	1,865
17.11.2025 23	24,00	0,00	50,04	41,65	8,39	205,820	205,820	0,000	6,00	5,00	1,728
18.11.2025 23	24,00	0,00	50,36	41,69	8,67	196,660	196,660	0,000	6,00	5,00	1,705
Среднее	23,29	0,71	26,33	23,57	2,75	68,261	68,279	-0,017	6,00	5,00	0,561
Итого	326,00	10,00				955,660	955,900	-0,240			7,851

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025	59833,870	59831,160	674,354	10050,00	4567,00
18.11.2025	60789,530	60787,060	682,205	10376,00	4577,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru