

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 5

Номер прибора: 00062583

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	50,63	41,89	8,74	196,930	196,930	0,000	6,00	5,00	1,724
20.11.2025 23	24,00	0,00	50,47	41,78	8,69	197,320	197,320	0,000	6,00	5,00	1,716
21.11.2025 23	24,00	0,00	50,37	41,60	8,77	196,820	196,820	0,000	6,00	5,00	1,728
22.11.2025 23	24,00	0,00	50,24	41,47	8,77	196,050	196,050	0,000	6,00	5,00	1,720
23.11.2025 23	24,00	0,00	49,97	41,30	8,67	195,970	195,970	0,000	6,00	5,00	1,700
24.11.2025 23	24,00	0,00	48,74	40,62	8,12	195,510	195,510	0,000	6,00	5,00	1,588
25.11.2025 23	24,00	0,00	48,40	40,45	7,95	195,780	195,780	0,000	6,00	5,00	1,556
26.11.2025 23	24,00	0,00	49,02	40,85	8,17	195,800	195,800	0,000	6,00	5,00	1,600
27.11.2025 23	24,00	0,00	50,61	41,75	8,86	195,760	195,760	0,000	6,00	5,00	1,736
28.11.2025 23	24,00	0,00	51,16	41,74	9,42	192,190	192,190	0,000	6,00	5,00	1,806
29.11.2025 23	24,00	0,00	51,62	41,55	10,07	182,870	182,870	0,000	6,00	5,00	1,841
30.11.2025 23	24,00	0,00	50,41	40,79	9,62	179,040	179,040	0,000	6,00	5,00	1,722
01.12.2025 23	24,00	0,00	49,59	40,12	9,47	174,050	174,050	0,000	6,00	5,00	1,650
02.12.2025 23	24,00	0,00	51,02	41,02	10,00	175,340	175,340	0,000	6,00	5,00	1,754
03.12.2025 23	24,00	0,00	51,69	41,16	10,53	172,060	172,060	0,000	6,00	5,00	1,808
04.12.2025 23	24,00	0,00	55,54	43,02	12,52	167,140	167,140	0,000	6,00	5,00	2,093
05.12.2025 23	24,00	0,00	55,99	43,27	12,72	167,410	167,410	0,000	6,00	5,00	2,127
06.12.2025 23	24,00	0,00	54,67	42,64	12,03	167,300	167,300	0,000	6,00	5,00	2,011
07.12.2025 23	24,00	0,00	50,72	39,78	10,94	149,330	149,330	0,000	6,00	5,00	1,632
08.12.2025 23	24,00	0,00	51,80	40,74	11,06	161,100	161,100	0,000	6,00	5,00	1,779
09.12.2025 23	24,00	0,00	52,83	41,35	11,48	160,610	160,610	0,000	6,00	5,00	1,842
10.12.2025 23	24,00	0,00	52,78	41,66	11,12	167,750	167,750	0,000	6,00	5,00	1,865
11.12.2025 23	24,00	0,00	53,17	41,77	11,40	167,940	167,940	0,000	6,00	5,00	1,913
12.12.2025 23	24,00	0,00	52,41	41,30	11,11	167,730	167,730	0,000	6,00	5,00	1,863
13.12.2025 23	24,00	0,00	57,63	43,89	13,74	167,730	167,730	0,000	6,00	5,00	2,301
14.12.2025 23	24,00	0,00	66,78	49,42	17,36	168,850	168,850	0,000	6,00	5,00	2,930
15.12.2025 23	24,00	0,00	57,76	44,24	13,52	159,940	159,940	0,000	6,00	5,00	2,160
16.12.2025 23	24,00	0,00	62,45	46,15	16,30	161,320	161,320	0,000	6,00	5,00	2,629
17.12.2025 23	24,00	0,00	59,09	44,25	14,84	158,280	158,280	0,000	6,00	5,00	2,343
18.12.2025 23	24,00	0,00	53,22	41,02	12,20	157,830	157,830	0,000	6,00	5,00	1,924
Среднее	24,00	0,00	53,03	42,09	10,94	176,392	176,392	0,000	6,00	5,00	1,902
Итого	720,00	0,00				5291,750	5291,750	0,000			57,061

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	60789,530	60787,060	682,205	10376,00	4577,00
18.12.2025	66081,280	66078,810	739,266	11096,00	4577,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru