

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 5

Номер прибора: 00062583

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	49,15	39,01	10,14	156,540	156,540	0,000	0,59	0,49	1,584
20.03.2026 23	24,00	0,00	48,80	38,92	9,88	156,730	156,730	0,000	0,59	0,49	1,544
21.03.2026 23	24,00	0,00	48,79	38,93	9,86	157,300	157,300	0,000	0,59	0,49	1,550
22.03.2026 23	24,00	0,00	49,45	39,28	10,17	157,320	157,320	0,000	0,59	0,49	1,598
23.03.2026 23	24,00	0,00	49,47	39,32	10,15	157,340	157,340	0,000	0,59	0,49	1,596
24.03.2026 23	24,00	0,00	49,88	39,43	10,45	157,210	157,210	0,000	0,59	0,49	1,640
25.03.2026 23	24,00	0,00	51,07	40,13	10,94	157,310	157,310	0,000	0,59	0,49	1,718
26.03.2026 23	24,00	0,00	49,70	39,38	10,32	157,290	157,290	0,000	0,59	0,49	1,624
27.03.2026 23	24,00	0,00	48,58	38,75	9,83	157,270	157,270	0,000	0,59	0,49	1,545
28.03.2026 23	24,00	0,00	48,79	38,87	9,92	157,300	157,300	0,000	0,59	0,49	1,560
29.03.2026 23	23,00	0,00	48,66	38,90	9,76	151,770	151,770	0,000	0,59	0,49	1,481
30.03.2026 23	24,00	0,00	48,99	39,12	9,87	158,250	158,250	0,000	0,59	0,49	1,561
31.03.2026 23	24,00	0,00	49,28	39,16	10,12	158,280	158,280	0,000	0,59	0,49	1,602
01.04.2026 23	24,00	0,00	48,26	38,53	9,73	158,240	158,240	0,000	0,59	0,49	1,540
02.04.2026 23	24,00	0,00	48,20	38,72	9,48	158,170	158,170	0,000	0,59	0,49	1,502
03.04.2026 23	24,00	0,00	46,93	38,03	8,90	157,490	157,490	0,000	0,59	0,49	1,401
04.04.2026 23	24,00	0,00	49,11	39,16	9,95	153,610	153,610	0,000	0,59	0,49	1,528
05.04.2026 23	24,00	0,00	47,71	38,35	9,36	145,610	145,610	0,000	0,59	0,49	1,365
06.04.2026 23	24,00	0,00	49,01	39,04	9,97	156,350	156,350	0,000	0,59	0,49	1,560
07.04.2026 23	24,00	0,00	49,89	39,38	10,51	157,650	157,650	0,000	0,59	0,49	1,656
08.04.2026 23	24,00	0,00	55,29	42,43	12,86	157,470	157,470	0,000	0,59	0,49	2,027
09.04.2026 23	24,00	0,00	54,29	41,72	12,57	157,500	157,500	0,000	0,59	0,49	1,975
10.04.2026 23	24,00	0,00	50,88	39,71	11,17	157,620	157,620	0,000	0,59	0,49	1,761
11.04.2026 23	24,00	0,00	51,29	39,96	11,33	157,580	157,580	0,000	0,59	0,49	1,783
12.04.2026 23	24,00	0,00	52,81	41,01	11,80	157,360	157,360	0,000	0,59	0,49	1,852
13.04.2026 23	24,00	0,00	49,98	39,40	10,58	157,650	157,650	0,000	0,59	0,49	1,667
14.04.2026 23	24,00	0,00	51,34	40,19	11,15	157,640	157,640	0,000	0,59	0,49	1,756
15.04.2026 23	24,00	0,00	50,36	39,51	10,85	157,590	157,590	0,000	0,59	0,49	1,708
16.04.2026 23	24,00	0,00	51,90	40,61	11,29	157,420	157,420	0,000	0,59	0,49	1,774
17.04.2026 23	24,00	0,00	52,11	40,68	11,43	51,580	51,600	-0,020	0,59	0,49	0,588
18.04.2026 23	24,00	0,00	15,41	15,72	-0,31	0,000	0,000	0,000	0,59	0,49	0,000
Среднее	23,97	0,00	48,88	38,75	10,13	148,272	148,273	-0,001	0,59	0,49	1,550
Итого	743,00	0,00				4596,440	4596,460	-0,020			48,046

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	80205,270	80202,800	943,407	13256,00	4577,00
18.04.2026	84801,710	84799,260	991,453	13999,00	4577,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru