

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ЮР_МБОУ СОШ №37 им. Л.В. Кондратьева

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6А

Номер прибора: 1318895

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	15,00	14,66	0,34	0,000	0,000	0,000	0,082	0,265	0,000
06.11.2025 23	24,00	14,94	14,77	0,17	0,000	0,000	0,000	0,020	0,214	0,000
07.11.2025 23	24,00	14,16	14,54	-0,38	0,000	0,000	0,000	0,031	0,224	0,000
08.11.2025 23	24,00	15,07	15,12	-0,05	0,000	0,000	0,000	0,041	0,224	0,000
09.11.2025 23	24,00	14,53	14,47	0,06	0,000	0,000	0,000	0,020	0,214	0,000
10.11.2025 23	24,00	14,88	14,43	0,45	0,000	0,000	0,000	0,092	0,194	0,000
11.11.2025 23	24,00	14,41	14,28	0,13	0,000	0,000	0,000	3,651	0,173	0,000
12.11.2025 23	24,00	14,50	14,92	-0,42	0,000	0,000	0,000	6,118	0,122	0,000
13.11.2025 23	24,00	14,69	15,38	-0,69	0,643	0,004	0,638	6,118	0,112	-0,000
14.11.2025 23	24,00	27,48	24,53	2,95	91,231	94,027	-2,797	4,966	1,540	0,502
15.11.2025 23	24,00	52,01	47,00	5,01	224,924	230,343	-5,419	4,089	3,946	1,124
16.11.2025 23	24,00	51,82	46,82	5,00	206,151	210,947	-4,796	4,048	3,916	1,031
17.11.2025 23	24,00	50,87	45,63	5,24	195,419	200,217	-4,798	4,038	3,916	1,025
18.11.2025 23	24,00	51,28	45,47	5,81	189,153	193,869	-4,717	4,018	3,926	1,096
Среднее	24,00	26,12	24,43	1,69	64,823	66,386	-1,563	2,667	1,356	0,341
Итого	336,00				907,519	929,408	-21,889			4,778

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
05.11.2025	0,000	1913,327
18.11.2025	0,000	1918,105

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru