

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: ЮР_МБОУ СОШ №37 им. Л.В. Кондратьева
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6А

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1318895

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	51,47	45,63	5,84	188,491	193,304	-4,813	4,018	3,946	1,098
20.11.2025 23	24,00	51,26	45,70	5,56	188,554	193,445	-4,892	4,018	3,956	1,046
21.11.2025 23	24,00	51,08	45,19	5,89	188,417	193,304	-4,886	3,997	3,936	1,107
22.11.2025 23	24,00	51,06	45,39	5,67	187,529	192,317	-4,788	3,987	3,926	1,062
23.11.2025 23	24,00	50,64	45,02	5,62	187,112	191,951	-4,839	4,007	3,946	1,050
24.11.2025 23	24,00	49,70	44,32	5,38	186,452	191,255	-4,802	4,007	3,946	1,001
25.11.2025 23	24,00	48,88	43,85	5,03	186,516	191,251	-4,735	3,997	3,946	0,937
26.11.2025 23	24,00	49,58	44,45	5,13	186,540	191,294	-4,754	4,018	3,956	0,955
27.11.2025 23	24,00	51,46	45,26	6,20	186,485	191,375	-4,890	4,028	3,967	1,155
28.11.2025 23	24,00	51,84	45,91	5,93	183,249	188,069	-4,820	4,028	3,977	1,085
29.11.2025 23	24,00	52,01	45,79	6,22	173,260	177,982	-4,722	3,987	3,946	1,076
30.11.2025 23	24,00	51,39	45,13	6,26	169,463	174,070	-4,606	3,977	3,946	1,061
01.12.2025 23	24,00	50,25	44,00	6,25	162,986	167,538	-4,552	3,967	3,946	1,017
02.12.2025 23	24,00	51,66	45,14	6,52	164,405	169,066	-4,661	3,967	3,956	1,070
03.12.2025 23	24,00	52,28	45,75	6,53	161,486	166,126	-4,640	3,967	3,946	1,050
04.12.2025 23	24,00	55,90	48,06	7,84	156,426	161,128	-4,701	4,018	4,007	1,224
05.12.2025 23	24,00	56,68	48,52	8,16	156,848	161,570	-4,722	4,048	4,038	1,278
06.12.2025 23	24,00	55,85	47,89	7,96	156,749	161,391	-4,642	3,997	3,977	1,246
07.12.2025 23	24,00	51,52	44,25	7,27	139,862	143,935	-4,072	4,211	4,160	1,034
08.12.2025 23	24,00	52,61	45,21	7,40	150,622	155,055	-4,433	4,028	4,038	1,112
09.12.2025 23	24,00	53,64	45,87	7,77	150,005	154,435	-4,430	4,038	4,048	1,164
10.12.2025 23	24,00	53,63	44,42	9,21	116,722	120,162	-3,440	4,038	4,038	1,039
11.12.2025 23	24,00	53,69	43,87	9,82	102,823	105,901	-3,078	4,018	3,977	0,997
12.12.2025 23	24,00	53,21	44,10	9,11	115,998	119,361	-3,364	4,018	3,956	1,055
13.12.2025 23	24,00	57,25	46,33	10,92	116,076	119,628	-3,552	4,018	3,946	1,266
14.12.2025 23	24,00	67,84	53,47	14,37	116,931	121,163	-4,231	4,018	3,936	1,679
15.12.2025 23	23,12	59,07	47,81	11,26	110,897	114,389	-3,492	4,007	3,926	1,240
16.12.2025 23	24,00	62,82	50,98	11,84	132,600	136,784	-4,184	4,058	4,028	1,540
17.12.2025 23	24,00	60,20	50,79	9,41	148,903	153,213	-4,310	4,058	4,048	1,399
18.12.2025 23	24,00	54,39	46,77	7,62	148,586	152,582	-3,995	4,038	4,048	1,130
Среднее	23,97	53,76	46,16	7,60	157,366	161,768	-4,402	4,019	3,981	1,139
Итого	719,12				4720,994	4853,041	-132,047			34,174

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
19.11.2025	0,000	1918,105
18.12.2025	0,000	1952,278

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru