

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: ЮР_МБОУ СОШ №37 им. Л.В. Кондратьева

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6А

Номер прибора: 1318895

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	49,89	43,56	6,33	147,553	151,722	-4,169	0,401	0,402	0,933
20.03.2026 23	24,00	49,51	43,03	6,48	147,770	151,935	-4,165	0,400	0,402	0,956
21.03.2026 23	24,00	49,39	43,13	6,26	148,384	152,536	-4,152	0,399	0,400	0,928
22.03.2026 23	24,00	50,03	43,60	6,43	148,394	152,535	-4,140	0,400	0,402	0,951
23.03.2026 23	24,00	50,14	43,69	6,45	148,437	152,634	-4,197	0,401	0,401	0,954
24.03.2026 23	24,00	50,32	43,72	6,60	148,242	152,403	-4,161	0,400	0,400	0,975
25.03.2026 23	24,00	51,93	44,90	7,03	148,391	152,599	-4,208	0,399	0,401	1,041
26.03.2026 23	24,00	50,34	43,84	6,50	148,394	152,563	-4,169	0,401	0,401	0,962
27.03.2026 23	24,00	49,35	42,70	6,65	148,296	152,480	-4,184	0,400	0,400	0,984
28.03.2026 23	23,33	49,41	42,79	6,62	132,881	136,668	-3,787	0,415	0,412	0,903
29.03.2026 23	24,00	49,40	42,97	6,43	149,346	153,556	-4,210	0,399	0,401	0,958
30.03.2026 23	24,00	49,60	43,27	6,33	149,296	153,507	-4,211	0,401	0,402	0,943
31.03.2026 23	24,00	49,94	43,38	6,56	149,352	153,536	-4,184	0,401	0,402	0,977
01.04.2026 23	24,00	48,89	42,80	6,09	149,254	153,388	-4,134	0,400	0,401	0,907
02.04.2026 23	24,00	49,06	42,88	6,18	149,181	153,363	-4,181	0,400	0,400	0,921
03.04.2026 23	24,00	47,66	41,64	6,02	148,485	152,680	-4,195	0,401	0,401	0,891
04.04.2026 23	23,33	49,69	43,30	6,39	144,553	148,673	-4,121	0,400	0,399	0,921
05.04.2026 23	23,75	48,39	42,28	6,11	137,767	141,647	-3,880	0,418	0,413	0,836
06.04.2026 23	24,00	49,57	43,16	6,41	147,442	151,556	-4,114	0,400	0,402	0,944
07.04.2026 23	24,00	50,41	43,85	6,56	148,683	152,819	-4,136	0,402	0,401	0,973
08.04.2026 23	24,00	55,99	48,04	7,95	148,614	152,890	-4,276	0,405	0,404	1,180
09.04.2026 23	24,00	55,69	47,18	8,51	148,545	152,911	-4,366	0,404	0,404	1,261
10.04.2026 23	24,00	51,63	44,44	7,19	148,644	152,864	-4,220	0,399	0,400	1,066
11.04.2026 23	24,00	51,94	44,75	7,19	148,582	152,778	-4,196	0,403	0,403	1,067
12.04.2026 23	24,00	53,88	46,02	7,86	148,433	152,738	-4,305	0,403	0,403	1,164
13.04.2026 23	24,00	50,85	44,05	6,80	148,647	152,745	-4,099	0,401	0,401	1,009
14.04.2026 23	24,00	52,03	44,77	7,26	148,720	152,849	-4,129	0,400	0,403	1,076
15.04.2026 23	24,00	51,17	43,99	7,18	148,583	152,716	-4,133	0,399	0,401	1,066
16.04.2026 23	24,00	52,77	45,38	7,39	148,442	152,678	-4,236	0,403	0,404	1,095
17.04.2026 23	24,00	41,53	32,75	8,78	51,730	53,291	-1,561	0,267	0,285	0,385
18.04.2026 23	24,00	19,26	19,48	-0,22	0,000	0,000	0,000	0,081	0,092	0,000
Среднее	23,95	49,34	42,75	6,59	139,647	143,589	-3,943	0,387	0,388	0,943
Итого	742,42				4329,043	4451,262	-122,219			29,228

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
19.03.2026	0,000	2075,474
18.04.2026	0,000	2104,702

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru