

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6 блок 1

Номер прибора: 00074021

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	12,00	12,00	15,89	15,86	0,03	0,010	0,000	0,010	6,00	5,50	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	15,97	15,87	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	15,96	15,84	0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	16,02	15,91	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	16,04	15,91	0,13	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	16,12	15,98	0,14	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.11.2025 23	24,00	0,00	16,12	15,96	0,16	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
12.11.2025 23	24,00	0,00	16,14	16,01	0,13	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.11.2025 23	24,00	0,00	16,24	16,10	0,14	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
14.11.2025 23	24,00	0,00	16,16	15,96	0,20	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
15.11.2025 23	24,00	0,00	15,30	15,93	-0,63	1,190	0,000	1,190	6,00	5,50	0,000
16.11.2025 23	24,00	0,00	15,91	15,85	0,06	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
17.11.2025 23	24,00	0,00	16,01	15,93	0,08	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
18.11.2025 23	24,00	0,00	16,16	16,05	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	23,14	0,86	16,00	15,94	0,06	0,086	0,000	0,086	6,00	5,50	0,000
Итого	324,00	12,00				1,200	0,000	1,200			0,000

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025	19990,900	17552,430	289,069	8144,00	845,00
18.11.2025	19992,100	17552,430	289,069	8468,00	857,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru