

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 6 блок 1

Номер прибора: 00074021

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	16,18	16,07	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
20.11.2025 23	24,00	0,00	16,12	16,00	0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
21.11.2025 23	24,00	0,00	15,98	15,90	0,08	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
22.11.2025 23	24,00	0,00	15,80	15,73	0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
23.11.2025 23	24,00	0,00	15,75	15,70	0,05	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
24.11.2025 23	24,00	0,00	15,73	15,68	0,05	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
25.11.2025 23	24,00	0,00	15,99	15,81	0,18	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
26.11.2025 23	24,00	0,00	15,90	15,66	0,24	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
27.11.2025 23	24,00	0,00	15,71	15,61	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
28.11.2025 23	24,00	0,00	15,41	15,34	0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
29.11.2025 23	24,00	0,00	15,20	15,15	0,05	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
30.11.2025 23	24,00	0,00	15,30	15,91	-0,61	0,000	0,010	-0,010	6,00	5,50	0,000
01.12.2025 23	24,00	0,00	15,48	15,36	0,12	0,010	0,000	0,010	6,00	5,50	0,000
02.12.2025 23	24,00	0,00	15,24	15,31	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
03.12.2025 23	24,00	0,00	52,05	35,68	16,37	11,130	10,540	0,590	6,00	5,50	0,185
04.12.2025 23	24,00	0,00	54,53	40,00	14,53	45,720	45,080	0,640	6,00	5,50	0,665
05.12.2025 23	24,00	0,00	55,41	41,69	13,72	49,920	49,270	0,650	6,00	5,50	0,684
06.12.2025 23	24,00	0,00	54,71	42,63	12,08	51,370	51,120	0,250	6,00	5,50	0,620
07.12.2025 23	24,00	0,00	50,56	38,58	11,98	53,310	52,330	0,980	6,00	5,50	0,640
08.12.2025 23	24,00	0,00	51,98	39,97	12,01	60,260	60,030	0,230	6,00	5,50	0,724
09.12.2025 23	24,00	0,00	53,10	41,10	12,00	60,940	60,690	0,250	6,00	5,50	0,733
10.12.2025 23	24,00	0,00	53,27	41,50	11,77	66,450	66,890	-0,440	6,00	5,50	0,779
11.12.2025 23	24,00	0,00	53,78	41,85	11,93	71,680	71,680	0,000	6,00	5,50	0,856
12.12.2025 23	24,00	0,00	52,77	41,30	11,47	69,750	69,750	0,000	6,00	5,50	0,800
13.12.2025 23	24,00	0,00	57,00	43,09	13,91	68,610	68,610	0,000	6,00	5,50	0,950
14.12.2025 23	24,00	0,00	67,31	49,74	17,57	67,650	67,650	0,000	6,00	5,50	1,187
15.12.2025 23	24,00	0,00	58,35	44,18	14,17	71,770	71,770	0,000	6,00	5,50	1,018
16.12.2025 23	24,00	0,00	62,48	45,68	16,80	74,830	74,830	0,000	6,00	5,50	1,256
17.12.2025 23	24,00	0,00	59,81	44,24	15,57	73,700	73,700	0,000	6,00	5,50	1,144
18.12.2025 23	24,00	0,00	53,95	41,13	12,82	73,310	73,310	0,000	6,00	5,50	0,937
Среднее	24,00	0,00	37,03	29,72	7,31	32,347	32,242	0,105	6,00	5,50	0,439
Итого	720,00	0,00				970,410	967,260	3,150			13,178

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	19992,100	17552,430	289,069	8468,00	857,00
18.12.2025	20962,510	18519,690	302,247	9188,00	857,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru