

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 8

Номер прибора: 00010654

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	14,00	10,00	14,24	14,15	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	13,88	13,97	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	13,75	13,83	-0,08	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	13,96	14,04	-0,08	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	14,11	14,14	-0,03	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	14,20	14,25	-0,05	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.11.2025 23	24,00	0,00	14,07	14,10	-0,03	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
12.11.2025 23	24,00	0,00	14,18	14,25	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.11.2025 23	24,00	0,00	14,43	15,44	-1,01	0,000	0,200	-0,200	6,00	5,50	0,000
14.11.2025 23	24,00	0,00	50,99	13,20	37,79	41,585	0,700	40,885	6,00	5,50	0,493
15.11.2025 23	24,00	0,00	52,25	43,47	8,78	124,097	31,119	92,978	6,00	5,50	1,153
16.11.2025 23	24,00	0,00	52,30	43,45	8,85	119,653	119,922	-0,269	6,00	5,50	1,058
17.11.2025 23	24,00	0,00	51,34	43,86	7,48	114,669	114,650	0,019	6,00	5,50	0,857
18.11.2025 23	24,00	0,00	51,66	44,09	7,57	114,459	114,244	0,215	6,00	5,50	0,865
Среднее	23,29	0,71	27,53	22,59	4,94	36,747	27,203	9,545	6,00	5,50	0,316
Итого	326,00	10,00				514,463	380,835	133,628			4,425

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025	56113,722	55677,461	607,876	12250,00	4838,00
18.11.2025	56628,185	56058,296	612,301	12576,00	4848,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru