

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 8

Номер прибора: 00010654

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	51,92	44,26	7,66	113,948	113,940	0,008	6,00	5,50	0,872
20.11.2025 23	24,00	0,00	51,71	44,26	7,45	114,057	113,841	0,216	6,00	5,50	0,849
21.11.2025 23	24,00	0,00	51,65	44,09	7,56	114,356	113,846	0,510	6,00	5,50	0,863
22.11.2025 23	24,00	0,00	51,56	43,99	7,57	114,261	113,753	0,508	6,00	5,50	0,865
23.11.2025 23	24,00	0,00	51,25	43,82	7,43	113,786	113,263	0,523	6,00	5,50	0,845
24.11.2025 23	24,00	0,00	50,00	43,12	6,88	113,554	113,096	0,458	6,00	5,50	0,781
25.11.2025 23	24,00	0,00	49,46	42,56	6,90	114,968	114,615	0,353	6,00	5,50	0,792
26.11.2025 23	24,00	0,00	50,16	43,07	7,09	114,831	114,489	0,342	6,00	5,50	0,814
27.11.2025 23	24,00	0,00	51,91	44,12	7,79	114,736	114,440	0,296	6,00	5,50	0,892
28.11.2025 23	24,00	0,00	52,53	44,45	8,08	113,419	113,135	0,284	6,00	5,50	0,915
29.11.2025 23	24,00	0,00	53,04	44,77	8,27	112,108	111,633	0,475	6,00	5,50	0,926
30.11.2025 23	24,00	0,00	51,77	43,92	7,85	112,767	112,565	0,202	6,00	5,50	0,885
01.12.2025 23	24,00	0,00	51,13	43,25	7,88	112,113	112,101	0,012	6,00	5,50	0,883
02.12.2025 23	24,00	0,00	52,61	44,10	8,51	108,088	107,606	0,482	6,00	5,50	0,919
03.12.2025 23	24,00	0,00	53,16	44,26	8,90	105,887	105,117	0,770	6,00	5,50	0,942
04.12.2025 23	24,00	0,00	57,29	46,45	10,84	107,342	106,505	0,837	6,00	5,50	1,163
05.12.2025 23	24,00	0,00	57,72	46,51	11,21	113,124	112,043	1,081	6,00	5,50	1,268
06.12.2025 23	24,00	0,00	56,62	45,67	10,95	116,340	115,155	1,185	6,00	5,50	1,271
07.12.2025 23	24,00	0,00	52,45	42,64	9,81	106,321	105,286	1,035	6,00	5,50	1,040
08.12.2025 23	24,00	0,00	53,44	43,63	9,81	116,529	115,456	1,073	6,00	5,50	1,141
09.12.2025 23	24,00	0,00	54,50	44,31	10,19	116,072	114,928	1,144	6,00	5,50	1,182
10.12.2025 23	24,00	0,00	54,54	44,43	10,11	117,156	116,002	1,154	6,00	5,50	1,183
11.12.2025 23	24,00	0,00	55,00	44,61	10,39	117,327	116,002	1,325	6,00	5,50	1,218
12.12.2025 23	24,00	0,00	54,47	44,25	10,22	117,951	116,815	1,136	6,00	5,50	1,205
13.12.2025 23	24,00	0,00	59,81	47,25	12,56	118,103	116,853	1,250	6,00	5,50	1,480
14.12.2025 23	24,00	0,00	69,70	53,59	16,11	118,151	116,711	1,440	6,00	5,50	1,901
15.12.2025 23	24,00	0,00	60,40	47,84	12,56	117,983	116,726	1,257	6,00	5,50	1,479
16.12.2025 23	24,00	0,00	64,98	50,39	14,59	117,790	116,199	1,591	6,00	5,50	1,717
17.12.2025 23	24,00	0,00	61,37	48,28	13,09	117,520	116,107	1,413	6,00	5,50	1,536
18.12.2025 23	24,00	0,00	55,10	44,43	10,67	117,519	116,209	1,310	6,00	5,50	1,253
Среднее	24,00	0,00	54,71	45,08	9,63	114,270	113,481	0,789	6,00	5,50	1,103
Итого	720,00	0,00				3428,107	3404,437	23,670			33,081

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	56628,185	56058,296	612,301	12576,00	4848,00
18.12.2025	60056,292	59462,733	645,382	13296,00	4848,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru