

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 9

Номер прибора: 00010646

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
05.11.2025 23	13,00	11,00	15,29	15,76	-0,47	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	15,40	15,52	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	15,38	15,50	-0,12	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	15,40	15,57	-0,17	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	15,38	15,55	-0,17	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	15,40	15,53	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.11.2025 23	24,00	0,00	15,42	15,55	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
12.11.2025 23	24,00	0,00	15,60	15,69	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.11.2025 23	24,00	0,00	15,77	14,68	1,09	0,000	0,500	-0,500	6,00	5,50	0,000
14.11.2025 23	24,00	0,00	50,57	37,17	13,40	23,960	24,160	-0,200	6,00	5,50	0,315
15.11.2025 23	24,00	0,00	52,06	40,77	11,29	75,380	75,380	0,000	6,00	5,50	0,848
16.11.2025 23	24,00	0,00	52,09	40,88	11,21	74,320	74,320	0,000	6,00	5,50	0,834
17.11.2025 23	24,00	0,00	51,14	41,18	9,96	73,490	73,490	0,000	6,00	5,50	0,731
18.11.2025 23	24,00	0,00	51,42	41,28	10,14	71,390	71,390	0,000	6,00	5,50	0,724
Среднее	23,21	0,79	28,31	24,33	3,98	22,753	22,803	-0,050	6,00	5,50	0,247
Итого	325,00	11,00				318,540	319,240	-0,700			3,452

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025	23451,250	23473,248	342,632	12034,00	4838,00
18.11.2025	23769,790	23792,488	346,084	12359,00	4849,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru