

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 9

Номер прибора: 00010646

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	51,74	41,96	9,78	71,050	71,050	0,000	6,00	5,50	0,693
20.11.2025 23	24,00	0,00	51,52	41,92	9,60	71,010	71,010	0,000	6,00	5,50	0,680
21.11.2025 23	24,00	0,00	51,45	41,91	9,54	70,630	70,630	0,000	6,00	5,50	0,675
22.11.2025 23	24,00	0,00	51,38	42,19	9,19	70,740	70,740	0,000	6,00	5,50	0,650
23.11.2025 23	24,00	0,00	51,04	42,00	9,04	70,650	70,650	0,000	6,00	5,50	0,635
24.11.2025 23	24,00	0,00	49,91	41,50	8,41	70,180	70,180	0,000	6,00	5,50	0,590
25.11.2025 23	24,00	0,00	49,23	40,76	8,47	69,910	69,910	0,000	6,00	5,50	0,591
26.11.2025 23	24,00	0,00	49,95	41,17	8,78	69,840	70,080	-0,240	6,00	5,50	0,612
27.11.2025 23	24,00	0,00	51,66	41,90	9,76	70,070	70,070	0,000	6,00	5,50	0,684
28.11.2025 23	24,00	0,00	52,32	42,32	10,00	69,100	69,100	0,000	6,00	5,50	0,690
29.11.2025 23	24,00	0,00	52,78	42,49	10,29	67,980	67,980	0,000	6,00	5,50	0,697
30.11.2025 23	24,00	0,00	51,70	41,74	9,96	65,990	66,210	-0,220	6,00	5,50	0,654
01.12.2025 23	24,00	0,00	50,89	40,48	10,41	66,480	66,420	0,060	6,00	5,50	0,693
02.12.2025 23	24,00	0,00	52,42	40,62	11,80	74,380	74,200	0,180	6,00	5,50	0,879
03.12.2025 23	24,00	0,00	52,90	40,39	12,51	75,290	75,290	0,000	6,00	5,50	0,941
04.12.2025 23	24,00	0,00	57,00	42,10	14,90	73,620	73,620	0,000	6,00	5,50	1,094
05.12.2025 23	24,00	0,00	57,66	42,36	15,30	71,310	71,310	0,000	6,00	5,50	1,090
06.12.2025 23	24,00	0,00	56,49	41,74	14,75	70,270	70,390	-0,120	6,00	5,50	1,035
07.12.2025 23	24,00	0,00	52,24	38,85	13,39	65,290	65,300	-0,010	6,00	5,50	0,872
08.12.2025 23	24,00	0,00	53,16	39,76	13,40	70,990	70,870	0,120	6,00	5,50	0,948
09.12.2025 23	24,00	0,00	54,24	40,33	13,91	70,400	70,760	-0,360	6,00	5,50	0,978
10.12.2025 23	24,00	0,00	54,28	40,52	13,76	71,020	71,140	-0,120	6,00	5,50	0,973
11.12.2025 23	24,00	0,00	54,76	40,56	14,20	71,010	71,010	0,000	6,00	5,50	1,007
12.12.2025 23	24,00	0,00	54,21	40,25	13,96	71,520	71,340	0,180	6,00	5,50	0,995
13.12.2025 23	24,00	0,00	59,10	42,21	16,89	71,510	71,330	0,180	6,00	5,50	1,204
14.12.2025 23	24,00	0,00	69,43	47,38	22,05	71,110	71,110	0,000	6,00	5,50	1,566
15.12.2025 23	24,00	0,00	60,23	42,93	17,30	71,010	71,010	0,000	6,00	5,50	1,227
16.12.2025 23	24,00	0,00	64,45	44,66	19,79	70,830	70,660	0,170	6,00	5,50	1,399
17.12.2025 23	24,00	0,00	61,13	43,20	17,93	70,770	70,600	0,170	6,00	5,50	1,269
18.12.2025 23	24,00	0,00	54,94	40,27	14,67	70,680	70,800	-0,120	6,00	5,50	1,035
Среднее	24,00	0,00	54,47	41,68	12,79	70,488	70,492	-0,004	6,00	5,50	0,902
Итого	720,00	0,00				2114,640	2114,770	-0,130			27,056

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	23769,790	23792,488	346,084	12359,00	4849,00
18.12.2025	25884,430	25907,258	373,140	13079,00	4849,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru