

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 9

Номер прибора: 00010646

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	50,51	38,76	11,75	71,730	71,540	0,190	0,59	0,54	0,842
20.03.2026 23	24,00	0,00	50,08	38,55	11,53	71,730	71,730	0,000	0,59	0,54	0,829
21.03.2026 23	24,00	0,00	50,03	38,56	11,47	71,980	71,980	0,000	0,59	0,54	0,826
22.03.2026 23	24,00	0,00	50,79	38,99	11,80	71,980	71,980	0,000	0,59	0,54	0,849
23.03.2026 23	24,00	0,00	50,82	38,96	11,86	72,080	72,080	0,000	0,59	0,54	0,855
24.03.2026 23	24,00	0,00	51,16	39,05	12,11	71,980	71,980	0,000	0,59	0,54	0,869
25.03.2026 23	24,00	0,00	52,58	39,83	12,75	72,120	72,120	0,000	0,59	0,54	0,916
26.03.2026 23	24,00	0,00	51,08	39,00	12,08	72,080	72,080	0,000	0,59	0,54	0,869
27.03.2026 23	24,00	0,00	49,83	38,36	11,47	71,980	71,980	0,000	0,59	0,54	0,824
28.03.2026 23	24,00	0,00	50,05	38,45	11,60	72,030	72,030	0,000	0,59	0,54	0,835
29.03.2026 23	24,00	0,00	49,96	38,52	11,44	72,280	72,280	0,000	0,59	0,54	0,825
30.03.2026 23	24,00	0,00	50,29	38,67	11,62	72,330	72,330	0,000	0,59	0,54	0,838
31.03.2026 23	24,00	0,00	50,75	38,81	11,94	72,380	72,380	0,000	0,59	0,54	0,865
01.04.2026 23	24,00	0,00	49,59	38,18	11,41	72,280	72,280	0,000	0,59	0,54	0,826
02.04.2026 23	24,00	0,00	49,40	38,36	11,04	72,160	72,160	0,000	0,59	0,54	0,796
03.04.2026 23	24,00	0,00	48,20	37,69	10,51	72,030	72,030	0,000	0,59	0,54	0,757
04.04.2026 23	24,00	0,00	50,86	38,94	11,92	72,180	72,180	0,000	0,59	0,54	0,863
05.04.2026 23	24,00	0,00	49,21	38,06	11,15	71,880	71,880	0,000	0,59	0,54	0,804
06.04.2026 23	24,00	0,00	50,35	38,56	11,79	71,930	71,930	0,000	0,59	0,54	0,844
07.04.2026 23	24,00	0,00	51,51	39,01	12,50	72,270	72,270	0,000	0,59	0,54	0,903
08.04.2026 23	24,00	0,00	57,25	42,00	15,25	72,210	72,210	0,000	0,59	0,54	1,101
09.04.2026 23	24,00	0,00	56,45	41,44	15,01	72,250	72,250	0,000	0,59	0,54	1,082
10.04.2026 23	24,00	0,00	52,60	39,39	13,21	72,260	72,260	0,000	0,59	0,54	0,954
11.04.2026 23	24,00	0,00	52,93	39,63	13,30	72,180	72,180	0,000	0,59	0,54	0,958
12.04.2026 23	24,00	0,00	54,36	40,54	13,82	72,080	72,080	0,000	0,59	0,54	0,994
13.04.2026 23	24,00	0,00	51,48	39,05	12,43	72,230	72,230	0,000	0,59	0,54	0,898
14.04.2026 23	24,00	0,00	52,85	39,71	13,14	72,330	72,330	0,000	0,59	0,54	0,950
15.04.2026 23	24,00	0,00	51,82	39,08	12,74	72,210	72,210	0,000	0,59	0,54	0,919
16.04.2026 23	24,00	0,00	53,33	40,17	13,16	72,070	72,070	0,000	0,59	0,54	0,945
17.04.2026 23	24,00	0,00	52,32	38,67	13,65	26,710	26,610	0,100	0,59	0,54	0,365
18.04.2026 23	24,00	0,00	18,62	18,08	0,54	0,000	0,200	-0,200	0,59	0,54	0,000
Среднее	24,00	0,00	50,36	38,42	11,94	68,321	68,318	0,003	0,59	0,54	0,839
Итого	744,00	0,00				2117,940	2117,850	0,090			26,001

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	32340,310	32363,398	483,765	15239,00	4849,00
18.04.2026	34458,250	34481,248	509,766	15983,00	4849,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru