

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 10

Номер прибора: 00234260

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	0,00	14,97	14,52	0,45	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	15,18	14,57	0,61	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	14,90	14,23	0,67	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	15,52	15,29	0,23	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	15,63	15,48	0,15	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	15,78	15,64	0,14	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.11.2025 23	24,00	0,00	15,71	15,53	0,18	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
12.11.2025 23	24,00	0,00	15,74	15,65	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
13.11.2025 23	24,00	0,00	15,78	15,58	0,20	0,000	0,400	-0,400	6,00	5,50	0,000
14.11.2025 23	24,00	0,00	51,73	42,39	9,34	41,180	42,050	-0,870	6,00	5,50	0,380
15.11.2025 23	24,00	0,00	52,80	44,95	7,85	127,130	128,800	-1,670	6,00	5,50	0,996
16.11.2025 23	24,00	0,00	52,87	45,40	7,47	122,960	124,700	-1,740	6,00	5,50	0,917
17.11.2025 23	24,00	0,00	51,91	44,93	6,98	120,880	122,400	-1,520	6,00	5,50	0,844
18.11.2025 23	24,00	0,00	52,20	45,32	6,88	117,690	119,000	-1,310	6,00	5,50	0,810
Среднее	24,00	0,00	28,62	25,68	2,95	37,846	38,382	-0,536	6,00	5,50	0,282
Итого	336,00	0,00				529,840	537,350	-7,510			3,947

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025	34679,880	34427,960	352,652	9336,00	0,00
18.11.2025	35209,720	34965,310	356,599	9672,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru