

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 10

Номер прибора: 00234260

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	52,49	45,69	6,80	116,590	117,900	-1,310	6,00	5,50	0,792
20.11.2025 23	24,00	0,00	52,26	45,68	6,58	116,240	117,600	-1,360	6,00	5,50	0,765
21.11.2025 23	24,00	0,00	52,23	45,48	6,75	116,180	117,760	-1,580	6,00	5,50	0,782
22.11.2025 23	24,00	0,00	52,13	45,33	6,80	116,510	117,860	-1,350	6,00	5,50	0,789
23.11.2025 23	24,00	0,00	51,81	45,14	6,67	116,050	117,470	-1,420	6,00	5,50	0,771
24.11.2025 23	24,00	0,00	50,58	44,47	6,11	115,540	116,830	-1,290	6,00	5,50	0,710
25.11.2025 23	24,00	0,00	49,98	43,96	6,02	115,560	117,040	-1,480	6,00	5,50	0,695
26.11.2025 23	24,00	0,00	50,70	44,48	6,22	115,630	116,990	-1,360	6,00	5,50	0,721
27.11.2025 23	24,00	0,00	52,47	45,70	6,77	115,590	116,950	-1,360	6,00	5,50	0,782
28.11.2025 23	24,00	0,00	53,11	46,14	6,97	114,290	115,550	-1,260	6,00	5,50	0,795
29.11.2025 23	24,00	0,00	53,62	46,41	7,21	112,570	114,040	-1,470	6,00	5,50	0,810
30.11.2025 23	24,00	0,00	52,39	45,55	6,84	112,640	114,030	-1,390	6,00	5,50	0,773
01.12.2025 23	24,00	0,00	51,69	44,93	6,76	112,560	113,760	-1,200	6,00	5,50	0,758
02.12.2025 23	24,00	0,00	53,19	45,94	7,25	113,650	114,800	-1,150	6,00	5,50	0,824
03.12.2025 23	24,00	0,00	53,72	45,97	7,75	112,860	114,150	-1,290	6,00	5,50	0,873
04.12.2025 23	24,00	0,00	57,90	48,56	9,34	113,020	114,420	-1,400	6,00	5,50	1,056
05.12.2025 23	24,00	0,00	58,47	48,88	9,59	114,520	115,890	-1,370	6,00	5,50	1,098
06.12.2025 23	24,00	0,00	57,30	47,99	9,31	114,700	115,740	-1,040	6,00	5,50	1,067
07.12.2025 23	24,00	0,00	52,99	44,60	8,39	105,800	106,670	-0,870	6,00	5,50	0,882
08.12.2025 23	24,00	0,00	53,99	45,54	8,45	115,620	116,400	-0,780	6,00	5,50	0,974
09.12.2025 23	24,00	0,00	55,08	46,31	8,77	115,120	115,900	-0,780	6,00	5,50	1,009
10.12.2025 23	24,00	0,00	55,12	46,42	8,70	116,020	116,900	-0,880	6,00	5,50	1,007
11.12.2025 23	24,00	0,00	55,60	46,65	8,95	116,100	116,900	-0,800	6,00	5,50	1,038
12.12.2025 23	24,00	0,00	55,07	46,23	8,84	116,820	117,600	-0,780	6,00	5,50	1,032
13.12.2025 23	24,00	0,00	60,24	49,37	10,87	116,800	117,730	-0,930	6,00	5,50	1,266
14.12.2025 23	24,00	0,00	70,50	56,34	14,16	116,330	117,450	-1,120	6,00	5,50	1,646
15.12.2025 23	24,00	0,00	61,09	50,07	11,02	116,570	117,510	-0,940	6,00	5,50	1,281
16.12.2025 23	24,00	0,00	65,61	52,80	12,81	116,080	117,140	-1,060	6,00	5,50	1,486
17.12.2025 23	24,00	0,00	62,06	50,60	11,46	115,880	116,870	-0,990	6,00	5,50	1,327
18.12.2025 23	24,00	0,00	55,75	46,44	9,31	115,980	116,980	-1,000	6,00	5,50	1,079
Среднее	24,00	0,00	55,30	46,92	8,38	114,927	116,094	-1,167	6,00	5,50	0,963
Итого	720,00	0,00				3447,820	3482,830	-35,010			28,888

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	35209,720	34965,310	356,599	9672,00	0,00
18.12.2025	38657,540	38448,140	385,487	10392,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru