

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ВКТ-7

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 11

Номер прибора: 00095305

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
20.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
21.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
22.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
23.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
24.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
25.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
26.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
27.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
28.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
29.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
30.11.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
01.12.2025 23	0,00	24,00	-	-	-	-	-	-	6,00	5,50	-
02.12.2025 23	7,00	17,00	53,18	40,26	12,92	18,580	18,810	-0,230	6,00	5,50	0,242
03.12.2025 23	24,00	0,00	53,18	40,22	12,96	63,080	64,120	-1,040	6,00	5,50	0,819
04.12.2025 23	24,00	0,00	57,28	42,05	15,23	62,350	63,540	-1,190	6,00	5,50	0,946
05.12.2025 23	24,00	0,00	57,90	42,33	15,57	62,210	63,640	-1,430	6,00	5,50	0,967
06.12.2025 23	24,00	0,00	56,86	41,92	14,94	62,270	63,560	-1,290	6,00	5,50	0,927
07.12.2025 23	24,00	0,00	52,51	39,28	13,23	57,420	58,330	-0,910	6,00	5,50	0,757
08.12.2025 23	24,00	0,00	53,48	40,21	13,27	62,470	63,630	-1,160	6,00	5,50	0,827
09.12.2025 23	24,00	0,00	54,57	40,83	13,74	62,010	63,450	-1,440	6,00	5,50	0,849
10.12.2025 23	24,00	0,00	54,62	40,89	13,73	62,630	63,830	-1,200	6,00	5,50	0,856
11.12.2025 23	24,00	0,00	55,09	41,01	14,08	62,620	63,940	-1,320	6,00	5,50	0,881
12.12.2025 23	24,00	0,00	54,55	40,66	13,89	63,090	64,170	-1,080	6,00	5,50	0,874
13.12.2025 23	24,00	0,00	59,32	42,53	16,79	63,180	64,260	-1,080	6,00	5,50	1,059
14.12.2025 23	24,00	0,00	69,76	47,78	21,98	63,110	64,010	-0,900	6,00	5,50	1,386
15.12.2025 23	24,00	0,00	60,56	43,30	17,26	63,080	64,170	-1,090	6,00	5,50	1,087
16.12.2025 23	24,00	0,00	64,76	45,10	19,66	62,670	63,900	-1,230	6,00	5,50	1,231
17.12.2025 23	24,00	0,00	61,46	43,62	17,84	62,600	63,700	-1,100	6,00	5,50	1,114
18.12.2025 23	24,00	0,00	55,29	40,56	14,73	62,500	63,940	-1,440	6,00	5,50	0,921
Среднее	13,03	10,97	57,32	41,91	15,40	59,757	34,500	-0,638	6,00	5,50	0,525
Итого	391,00	329,00				1015,870	1035,000	-19,130			15,743

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	19709,630	19941,650	297,023	8064,00	1104,00
18.12.2025	20725,500	20976,650	312,766	8455,00	1433,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru