

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 11

Тип прибора: ВКТ-7

Номер прибора: 00095305

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	50,86	39,12	11,74	63,150	64,170	-1,020	6,00	5,50	0,742
20.03.2026 23	24,00	0,00	50,42	38,92	11,50	63,070	64,280	-1,210	6,00	5,50	0,725
21.03.2026 23	24,00	0,00	50,36	38,88	11,48	63,380	64,370	-0,990	6,00	5,50	0,726
22.03.2026 23	24,00	0,00	51,13	39,26	11,87	63,460	64,470	-1,010	6,00	5,50	0,752
23.03.2026 23	24,00	0,00	51,15	39,24	11,91	63,380	64,580	-1,200	6,00	5,50	0,756
24.03.2026 23	24,00	0,00	51,46	39,36	12,10	63,370	64,460	-1,090	6,00	5,50	0,766
25.03.2026 23	24,00	0,00	52,92	40,09	12,83	63,470	64,560	-1,090	6,00	5,50	0,812
26.03.2026 23	24,00	0,00	51,41	39,28	12,13	63,480	64,470	-0,990	6,00	5,50	0,768
27.03.2026 23	24,00	0,00	50,16	38,57	11,59	63,380	64,480	-1,100	6,00	5,50	0,735
28.03.2026 23	24,00	0,00	50,36	38,71	11,65	63,380	64,480	-1,100	6,00	5,50	0,737
29.03.2026 23	24,00	0,00	50,29	38,78	11,51	63,570	64,670	-1,100	6,00	5,50	0,731
30.03.2026 23	24,00	0,00	50,62	39,00	11,62	63,680	64,660	-0,980	6,00	5,50	0,742
31.03.2026 23	24,00	0,00	51,07	39,06	12,01	63,680	64,760	-1,080	6,00	5,50	0,766
01.04.2026 23	24,00	0,00	49,90	38,42	11,48	63,570	64,660	-1,090	6,00	5,50	0,728
02.04.2026 23	24,00	0,00	49,76	38,65	11,11	63,460	64,560	-1,100	6,00	5,50	0,703
03.04.2026 23	24,00	0,00	48,53	38,02	10,51	63,380	64,470	-1,090	6,00	5,50	0,665
04.04.2026 23	24,00	0,00	51,19	39,23	11,96	63,580	64,670	-1,090	6,00	5,50	0,761
05.04.2026 23	24,00	0,00	49,53	38,30	11,23	63,180	64,270	-1,090	6,00	5,50	0,709
06.04.2026 23	24,00	0,00	50,67	38,87	11,80	63,370	64,470	-1,100	6,00	5,50	0,745
07.04.2026 23	24,00	0,00	51,82	39,25	12,57	63,580	64,570	-0,990	6,00	5,50	0,799
08.04.2026 23	24,00	0,00	57,57	42,16	15,41	63,570	64,760	-1,190	6,00	5,50	0,977
09.04.2026 23	24,00	0,00	56,76	41,69	15,07	63,550	64,600	-1,050	6,00	5,50	0,958
10.04.2026 23	24,00	0,00	52,89	39,64	13,25	63,530	64,680	-1,150	6,00	5,50	0,841
11.04.2026 23	24,00	0,00	53,20	39,94	13,26	63,530	64,560	-1,030	6,00	5,50	0,840
12.04.2026 23	24,00	0,00	54,67	40,96	13,71	63,470	64,490	-1,020	6,00	5,50	0,866
13.04.2026 23	24,00	0,00	51,80	39,48	12,32	63,450	64,670	-1,220	6,00	5,50	0,782
14.04.2026 23	24,00	0,00	53,16	40,15	13,01	63,630	64,670	-1,040	6,00	5,50	0,828
15.04.2026 23	24,00	0,00	52,08	39,47	12,61	63,430	64,570	-1,140	6,00	5,50	0,800
16.04.2026 23	24,00	0,00	53,65	40,65	13,00	63,370	64,510	-1,140	6,00	5,50	0,825
17.04.2026 23	24,00	0,00	52,72	39,49	13,23	22,750	23,090	-0,340	6,00	5,50	0,299
18.04.2026 23	24,00	0,00	19,81	18,83	0,98	0,100	0,100	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	50,71	38,76	11,95	60,095	61,122	-1,027	6,00	5,50	0,738
Итого	744,00	0,00				1862,950	1894,780	-31,830			22,884

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	26404,350	26748,010	409,657	10615,00	1433,00
18.04.2026	28267,300	28642,790	432,541	11359,00	1433,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru