

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 99911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	14,34	14,53	-0,18	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
06.11.2025 23	24,00	14,12	14,24	-0,13	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
07.11.2025 23	24,00	14,31	14,49	-0,17	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
08.11.2025 23	24,00	14,38	14,47	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
09.11.2025 23	24,00	14,49	14,58	-0,09	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
10.11.2025 23	24,00	14,44	14,51	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
11.11.2025 23	24,00	14,60	14,71	-0,10	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
12.11.2025 23	24,00	15,04	15,12	-0,07	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
13.11.2025 23	24,00	14,70	14,74	-0,04	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
14.11.2025 23	24,00	48,43	36,20	12,24	28,823	28,655	0,168	6,000	5,500	0,347
15.11.2025 23	24,00	50,80	39,84	10,96	86,143	85,620	0,523	6,000	5,500	0,932
16.11.2025 23	24,00	50,83	40,22	10,61	82,389	81,923	0,466	6,000	5,500	0,863
17.11.2025 23	24,00	50,12	39,28	10,84	80,173	79,569	0,604	6,000	5,500	0,858
18.11.2025 23	24,00	50,60	39,47	11,13	79,202	78,402	0,800	6,000	5,500	0,870
Среднее	24,00	27,23	23,31	3,92	25,481	25,298	0,183	6,000	5,500	0,276
Итого	336,00				356,730	354,169	2,561			3,869

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
05.11.2025	29668,686	29511,349	422,452
18.11.2025	30025,416	29865,518	426,321

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru