

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 12

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 99911

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	49,10	37,83	11,27	77,469	76,945	0,524	0,588	0,539	0,862
20.03.2026 23	24,00	49,12	37,85	11,27	77,639	77,119	0,520	0,588	0,539	0,864
21.03.2026 23	24,00	49,47	37,98	11,49	77,844	77,311	0,533	0,588	0,539	0,883
22.03.2026 23	24,00	49,70	38,13	11,56	77,861	77,320	0,541	0,588	0,539	0,889
23.03.2026 23	24,00	50,05	38,29	11,77	77,880	77,299	0,581	0,588	0,539	0,904
24.03.2026 23	24,00	51,06	38,73	12,33	78,178	77,358	0,820	0,588	0,539	0,951
25.03.2026 23	24,00	51,04	38,74	12,30	78,194	77,371	0,823	0,588	0,539	0,949
26.03.2026 23	24,00	50,16	38,17	11,99	78,126	77,349	0,777	0,588	0,539	0,925
27.03.2026 23	24,00	48,94	37,58	11,35	77,989	77,268	0,721	0,588	0,539	0,874
28.03.2026 23	24,00	49,44	37,87	11,57	78,028	77,302	0,726	0,588	0,539	0,891
29.03.2026 23	24,00	48,93	37,75	11,18	78,293	77,590	0,703	0,588	0,539	0,865
30.03.2026 23	24,00	49,53	37,94	11,59	78,284	77,565	0,719	0,588	0,539	0,896
31.03.2026 23	24,00	49,78	37,97	11,82	78,336	77,601	0,735	0,588	0,539	0,914
01.04.2026 23	24,00	49,67	37,87	11,80	78,265	77,545	0,720	0,588	0,539	0,912
02.04.2026 23	24,00	47,31	36,98	10,32	77,978	77,361	0,617	0,588	0,539	0,795
03.04.2026 23	24,00	47,79	37,13	10,66	77,958	77,276	0,682	0,588	0,539	0,821
04.04.2026 23	24,00	50,03	38,13	11,90	78,121	77,367	0,754	0,588	0,539	0,918
05.04.2026 23	24,00	48,91	37,60	11,31	77,985	77,339	0,646	0,588	0,539	0,871
06.04.2026 23	23,63	49,27	37,80	11,47	76,718	76,033	0,685	0,588	0,539	0,869
07.04.2026 23	24,00	52,90	39,47	13,43	78,278	77,438	0,840	0,588	0,539	1,036
08.04.2026 23	24,00	57,29	41,49	15,80	78,499	77,506	0,993	0,588	0,539	1,220
09.04.2026 23	24,00	53,30	39,62	13,69	78,332	77,445	0,887	0,588	0,539	1,056
10.04.2026 23	24,00	51,92	38,88	13,04	78,228	77,408	0,820	0,588	0,539	1,006
11.04.2026 23	24,00	54,59	40,26	14,32	78,296	77,424	0,872	0,588	0,539	1,104
12.04.2026 23	24,00	50,16	38,27	11,89	78,056	77,323	0,733	0,588	0,539	0,916
13.04.2026 23	24,00	50,92	38,53	12,39	78,162	77,394	0,768	0,588	0,539	0,955
14.04.2026 23	24,00	51,64	38,90	12,74	78,237	77,464	0,773	0,588	0,539	0,983
15.04.2026 23	24,00	53,65	39,93	13,72	78,195	77,408	0,787	0,588	0,539	1,057
16.04.2026 23	24,00	49,85	38,23	11,62	77,966	77,298	0,668	0,588	0,539	0,894
17.04.2026 23	23,82	45,46	31,99	13,48	0,342	0,338	0,004	0,588	0,539	0,005
18.04.2026 23	24,00	14,34	14,30	0,04	0,000	0,000	0,000	0,588	0,539	0,000
Среднее	23,98	49,20	37,43	11,78	73,024	72,347	0,677	0,588	0,539	0,874
Итого	743,45				2263,737	2242,765	20,972			27,084

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.03.2026	39400,854	39131,221	572,544
18.04.2026	41664,591	41373,986	599,628

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru