

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	14,24	70,00	-55,76	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
06.11.2025 23	24,00	13,78	70,00	-56,22	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
07.11.2025 23	24,00	14,17	70,00	-55,83	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
08.11.2025 23	24,00	14,49	70,00	-55,51	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
09.11.2025 23	24,00	14,12	70,00	-55,88	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
10.11.2025 23	24,00	13,85	70,00	-56,15	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
11.11.2025 23	24,00	14,35	70,00	-55,65	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
12.11.2025 23	24,00	15,16	70,00	-54,84	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
13.11.2025 23	24,00	14,16	70,00	-55,84	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
14.11.2025 23	24,00	29,60	70,00	-40,40	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
15.11.2025 23	24,00	29,96	13,85	16,11	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
16.11.2025 23	24,00	30,11	14,20	15,91	0,000	0,000	0,000	6,000	5,500	0,000
17.11.2025 23	24,00	50,75	40,21	10,54	63,400	64,800	-1,400	6,000	5,500	0,652
18.11.2025 23	24,00	51,54	42,04	9,50	107,700	108,400	-0,700	6,000	5,500	1,010
Среднее	24,00	22,88	57,88	-35,00	12,221	12,371	-0,150	6,000	5,500	0,119
Итого	336,00				171,100	173,200	-2,100			1,661

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
05.11.2025	22307,701	22185,601	301,336
18.11.2025	22478,801	22358,801	302,998

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru