

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 14

Тип прибора: СПТ941.20
Номер прибора: 101583

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	V1, м³	V2, м³	Vтс, м³	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	50,66	41,78	8,89	109,700	109,900	-0,200	0,588	0,539	0,961
20.03.2026 23	24,00	50,22	41,57	8,65	109,900	110,100	-0,200	0,588	0,539	0,939
21.03.2026 23	24,00	50,16	41,51	8,65	110,200	110,400	-0,200	0,588	0,539	0,941
22.03.2026 23	24,00	50,94	41,94	9,00	110,300	110,500	-0,200	0,588	0,539	0,980
23.03.2026 23	24,00	50,95	41,87	9,09	110,400	110,500	-0,100	0,588	0,539	0,990
24.03.2026 23	24,00	51,30	41,98	9,32	110,200	110,400	-0,200	0,588	0,539	1,013
25.03.2026 23	24,00	52,72	42,92	9,80	110,600	110,600	0,000	0,588	0,539	1,068
26.03.2026 23	24,00	51,22	41,94	9,28	110,400	110,600	-0,200	0,588	0,539	1,010
27.03.2026 23	24,00	49,96	41,16	8,80	110,100	110,400	-0,300	0,588	0,539	0,956
28.03.2026 23	24,00	50,19	41,29	8,89	110,200	110,400	-0,200	0,588	0,539	0,967
29.03.2026 23	24,00	50,09	41,34	8,75	110,600	110,900	-0,300	0,588	0,539	0,955
30.03.2026 23	24,00	50,42	41,53	8,89	110,700	110,800	-0,100	0,588	0,539	0,971
31.03.2026 23	24,00	50,88	41,63	9,25	110,700	110,900	-0,200	0,588	0,539	1,011
01.04.2026 23	24,00	49,73	40,95	8,79	110,500	110,700	-0,200	0,588	0,539	0,958
02.04.2026 23	24,00	49,53	41,09	8,44	110,400	110,700	-0,300	0,588	0,539	0,919
03.04.2026 23	24,00	48,32	40,31	8,01	110,100	110,300	-0,200	0,588	0,539	0,871
04.04.2026 23	24,00	51,00	41,76	9,24	110,500	110,600	-0,100	0,588	0,539	1,008
05.04.2026 23	24,00	49,34	40,75	8,59	109,900	109,900	0,000	0,588	0,539	0,932
06.04.2026 23	24,00	50,48	41,46	9,02	110,000	110,100	-0,100	0,588	0,539	0,980
07.04.2026 23	24,00	51,66	41,98	9,68	110,500	110,500	0,000	0,588	0,539	1,055
08.04.2026 23	24,00	57,45	45,60	11,85	111,100	110,900	0,200	0,588	0,539	1,295
09.04.2026 23	24,00	56,63	45,00	11,64	110,900	110,700	0,200	0,588	0,539	1,270
10.04.2026 23	24,00	52,74	42,60	10,14	110,500	110,500	0,000	0,588	0,539	1,105
11.04.2026 23	24,00	53,07	42,92	10,15	110,500	110,500	0,000	0,588	0,539	1,106
12.04.2026 23	24,00	54,52	44,00	10,52	110,600	110,400	0,200	0,588	0,539	1,146
13.04.2026 23	24,00	51,63	42,19	9,45	110,400	110,500	-0,100	0,588	0,539	1,029
14.04.2026 23	24,00	53,00	42,97	10,03	110,600	110,600	0,000	0,588	0,539	1,093
15.04.2026 23	24,00	51,95	42,24	9,71	110,300	110,400	-0,100	0,588	0,539	1,056
16.04.2026 23	24,00	53,47	43,52	9,95	110,400	110,400	0,000	0,588	0,539	1,082
17.04.2026 23	23,67	52,91	42,47	10,43	39,200	39,100	0,100	0,588	0,539	0,404
18.04.2026 23	24,00	19,63	17,12	2,51	0,500	0,500	0,000	0,588	0,539	0,001
Среднее	23,99	50,54	41,34	9,21	104,545	104,635	-0,090	0,588	0,539	0,970
Итого	743,66				3240,899	3243,699	-2,800			30,072

Показания счетчиков:

Дата и время	V1, м³	V2, м³	Q, Гкал
19.03.2026	35232,701	35071,401	463,569
18.04.2026	38473,601	38315,101	493,642

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru