

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Бриз"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 17 блок 1

Номер прибора: 1402964

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	95,00	70,00	25,00	0,000	0,000	0,000	0,051	2,978	0,000
06.11.2025 23	24,00	95,00	70,00	25,00	0,000	0,000	0,000	0,051	2,498	0,000
07.11.2025 23	24,00	95,00	70,00	25,00	0,000	0,000	0,000	0,051	2,386	0,000
08.11.2025 23	24,00	95,00	70,00	25,00	0,000	0,000	0,000	0,051	2,549	0,000
09.11.2025 23	23,52	56,26	43,65	12,61	0,000	0,000	0,000	1,305	3,477	0,000
10.11.2025 23	24,00	17,57	17,39	0,18	0,000	0,000	0,000	2,468	3,579	0,000
11.11.2025 23	24,00	17,48	17,30	0,18	0,000	0,000	0,000	6,118	5,374	0,000
12.11.2025 23	24,00	17,50	17,30	0,20	0,000	0,000	0,000	6,118	5,608	0,000
13.11.2025 23	24,00	17,55	17,33	0,22	0,000	0,000	0,000	3,895	4,089	0,000
14.11.2025 23	24,00	17,49	17,27	0,22	0,000	0,000	0,000	5,231	4,711	0,000
15.11.2025 23	24,00	28,40	25,47	2,93	34,527	35,064	-0,537	5,139	4,660	0,320
16.11.2025 23	24,00	53,25	45,38	7,87	115,322	115,832	-0,510	5,435	5,303	0,906
17.11.2025 23	24,00	52,30	45,48	6,82	113,409	113,698	-0,289	5,435	5,364	0,773
18.11.2025 23	24,00	52,55	45,80	6,75	111,807	112,069	-0,262	5,435	5,384	0,754
Среднее	23,97	50,74	40,88	9,86	26,790	26,905	-0,114	3,342	4,140	0,197
Итого	335,52				375,065	376,664	-1,598			2,753

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
05.11.2025	-346,488	612,562
18.11.2025	-348,086	615,315

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1