

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Бриз"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 17 блок 1

Номер прибора: 1402964

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	51,41	42,53	8,88	69,376	70,012	-0,636	0,270	0,477	0,611
20.03.2026 23	24,00	50,99	41,85	9,14	64,703	65,280	-0,578	0,263	0,473	0,580
21.03.2026 23	24,00	50,99	39,67	11,32	46,006	46,560	-0,554	0,252	0,469	0,518
22.03.2026 23	24,00	51,78	39,78	12,00	45,900	46,439	-0,539	0,259	0,474	0,548
23.03.2026 23	24,00	51,80	39,71	12,09	45,910	46,470	-0,560	0,261	0,476	0,552
24.03.2026 23	24,00	52,13	39,51	12,62	45,863	47,287	-1,424	0,261	0,472	0,575
25.03.2026 23	24,00	53,54	40,30	13,24	45,754	47,462	-1,708	0,273	0,474	0,602
26.03.2026 23	24,00	52,03	39,41	12,62	45,876	47,587	-1,711	0,258	0,471	0,576
27.03.2026 23	24,00	50,63	38,98	11,65	46,004	47,317	-1,313	0,243	0,469	0,533
28.03.2026 23	24,00	50,84	38,96	11,88	45,980	46,652	-0,672	0,246	0,468	0,543
29.03.2026 23	24,00	50,90	38,84	12,06	46,245	46,912	-0,668	0,243	0,468	0,554
30.03.2026 23	24,00	51,23	38,97	12,26	46,199	46,860	-0,661	0,250	0,470	0,563
31.03.2026 23	24,00	51,67	39,29	12,38	46,229	46,855	-0,626	0,252	0,470	0,569
01.04.2026 23	24,00	50,51	38,61	11,90	46,302	46,876	-0,574	0,238	0,464	0,547
02.04.2026 23	24,00	50,26	38,69	11,57	46,286	46,875	-0,589	0,240	0,465	0,531
03.04.2026 23	24,00	49,07	38,17	10,90	46,264	46,864	-0,601	0,233	0,464	0,501
04.04.2026 23	24,00	51,84	39,55	12,29	46,067	46,701	-0,634	0,259	0,469	0,563
05.04.2026 23	23,75	50,16	38,49	11,67	46,359	47,494	-1,135	0,242	0,464	0,538
06.04.2026 23	23,93	51,21	39,07	12,14	45,615	46,272	-0,657	0,256	0,468	0,552
07.04.2026 23	24,00	52,55	39,33	13,22	45,943	46,606	-0,663	0,265	0,468	0,604
08.04.2026 23	24,00	58,16	41,96	16,20	45,414	46,271	-0,857	0,321	0,482	0,733
09.04.2026 23	24,00	57,43	41,81	15,62	45,567	47,275	-1,708	0,314	0,486	0,707
10.04.2026 23	24,00	53,59	39,97	13,62	45,989	47,447	-1,459	0,258	0,461	0,623
11.04.2026 23	24,00	53,90	40,11	13,79	45,932	46,711	-0,779	0,272	0,471	0,630
12.04.2026 23	24,00	55,30	40,96	14,34	45,729	46,893	-1,163	0,280	0,472	0,650
13.04.2026 23	24,00	52,45	39,65	12,80	46,053	46,798	-0,745	0,252	0,463	0,586
14.04.2026 23	24,00	53,79	40,27	13,52	45,946	46,718	-0,772	0,266	0,468	0,618
15.04.2026 23	24,00	52,81	39,71	13,10	46,025	46,747	-0,723	0,249	0,460	0,599
16.04.2026 23	24,00	54,23	40,63	13,60	45,842	46,591	-0,749	0,273	0,470	0,619
17.04.2026 23	22,75	35,87	32,68	3,19	15,135	15,368	-0,234	0,478	0,326	0,210
18.04.2026 23	24,00	21,05	20,72	0,33	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000
Среднее	23,95	50,78	38,97	11,80	44,855	45,684	-0,829	0,278	0,468	0,553
Итого	742,43				1390,511	1416,202	-25,691			17,132

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
19.03.2026	-453,103	720,027
18.04.2026	-478,794	737,159

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru

Страница 1 из 1