

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: ТСЖ "Бриз"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 17 блок 2

Номер прибора: 1413196

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08.11.2025 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.11.2025 23	11,62	13,95	12,74	1,21	0,000	0,000	0,000	0,286	0,020	0,000
10.11.2025 23	24,00	16,66	16,42	0,24	0,000	0,000	0,000	0,714	0,031	0,000
11.11.2025 23	24,00	16,68	16,46	0,22	0,000	0,000	0,000	0,653	0,041	0,000
12.11.2025 23	24,00	16,75	16,51	0,24	0,000	0,000	0,000	0,031	0,041	0,000
13.11.2025 23	24,00	16,81	16,60	0,21	0,000	0,000	0,000	2,916	0,031	0,000
14.11.2025 23	24,00	16,94	16,71	0,23	0,000	0,000	0,000	3,967	0,031	0,000
15.11.2025 23	23,75	28,28	25,44	2,84	34,915	31,922	2,993	2,305	0,449	0,304
16.11.2025 23	24,00	53,05	45,87	7,18	119,727	120,662	-0,936	0,153	0,224	0,858
17.11.2025 23	24,00	52,05	45,49	6,56	117,275	118,205	-0,930	0,092	0,051	0,768
18.11.2025 23	24,00	52,46	45,52	6,94	115,449	116,324	-0,875	0,469	0,214	0,800
Среднее	16,24	20,26	18,41	1,85	27,669	27,651	0,018	0,827	0,081	0,195
Итого	227,37				387,366	387,114	0,253			2,730

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
05.11.2025	2639,071	500,449
18.11.2025	2639,324	503,180

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru