

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: ТСЖ "Бриз"

Тип прибора: TCPB-026M

Адрес: п. Тюменский, ул. Солнечная, д. 17 блок 2

Номер прибора: 1413196

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	51,32	41,72	9,60	68,272	68,911	-0,639	0,270	0,043	0,658
20.03.2026 23	24,00	50,87	41,50	9,37	68,346	69,116	-0,770	0,127	0,003	0,641
21.03.2026 23	24,00	50,83	41,59	9,24	68,626	69,312	-0,687	0,139	0,003	0,635
22.03.2026 23	24,00	51,71	42,01	9,70	68,617	69,400	-0,783	0,158	0,009	0,666
23.03.2026 23	24,00	51,63	42,56	9,07	68,637	69,285	-0,648	0,051	0,003	0,622
24.03.2026 23	24,00	51,94	42,64	9,30	68,598	69,283	-0,685	0,101	0,009	0,638
25.03.2026 23	24,00	53,50	43,66	9,84	68,685	69,452	-0,767	0,057	0,003	0,675
26.03.2026 23	24,00	51,94	42,45	9,49	68,736	69,387	-0,652	0,044	0,003	0,652
27.03.2026 23	24,00	50,68	41,63	9,05	68,690	69,410	-0,720	0,145	0,003	0,622
28.03.2026 23	24,00	50,92	41,70	9,22	68,710	69,309	-0,599	0,083	0,003	0,634
29.03.2026 23	24,00	43,89	36,48	7,41	40,677	41,096	-0,419	0,279	0,205	0,418
30.03.2026 23	24,00	51,04	38,74	12,30	44,815	45,564	-0,749	0,005	0,005	0,550
31.03.2026 23	24,00	51,45	38,97	12,48	44,936	45,759	-0,822	0,076	0,003	0,561
01.04.2026 23	24,00	50,35	38,18	12,17	45,021	45,772	-0,752	0,220	0,003	0,549
02.04.2026 23	24,00	47,39	36,85	10,54	40,994	41,149	-0,155	0,266	0,108	0,496
03.04.2026 23	24,00	48,98	39,61	9,37	63,065	63,808	-0,743	0,004	0,004	0,589
04.04.2026 23	24,00	51,65	41,31	10,34	63,176	63,965	-0,789	0,008	0,003	0,652
05.04.2026 23	24,00	50,04	40,64	9,40	62,910	63,684	-0,774	0,151	0,008	0,592
06.04.2026 23	24,00	51,16	41,27	9,89	62,926	63,569	-0,643	0,146	0,014	0,623
07.04.2026 23	24,00	52,45	42,00	10,45	63,101	63,749	-0,647	0,009	0,004	0,659
08.04.2026 23	24,00	58,21	45,59	12,62	63,143	63,852	-0,709	0,127	0,004	0,797
09.04.2026 23	24,00	57,13	45,04	12,09	63,150	63,768	-0,619	0,320	0,071	0,765
10.04.2026 23	24,00	53,47	42,70	10,77	63,117	63,731	-0,614	0,288	0,020	0,683
11.04.2026 23	24,00	53,80	42,78	11,02	63,124	63,728	-0,604	0,221	0,003	0,697
12.04.2026 23	24,00	55,23	43,57	11,66	63,074	63,708	-0,634	0,283	0,117	0,737
13.04.2026 23	24,00	52,28	42,01	10,27	63,132	63,748	-0,616	0,220	0,009	0,650
14.04.2026 23	24,00	53,68	42,89	10,79	63,188	63,825	-0,637	0,176	0,003	0,683
15.04.2026 23	24,00	52,70	42,13	10,57	63,129	63,745	-0,616	0,271	0,015	0,670
16.04.2026 23	24,00	54,06	43,13	10,93	63,072	63,719	-0,647	0,277	0,089	0,691
17.04.2026 23	23,98	35,54	34,00	1,54	20,639	20,510	0,129	0,444	0,373	0,223
18.04.2026 23	24,00	20,45	19,66	0,79	0,000	0,000	0,000	0,600	0,527	0,000
Среднее	24,00	50,33	40,61	9,72	58,268	58,881	-0,613	0,180	0,054	0,604
Итого	743,98				1806,306	1825,314	-19,008			18,728

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
19.03.2026	2561,166	612,826
18.04.2026	2542,158	631,554

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru