

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 212180

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.10.2025 23	24,00	26,82	24,93	1,89	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
22.10.2025 23	24,00	27,25	25,21	2,04	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
23.10.2025 23	24,00	27,08	25,23	1,85	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
24.10.2025 23	24,00	27,67	25,72	1,95	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
25.10.2025 23	24,00	28,16	26,17	1,99	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
26.10.2025 23	24,00	28,09	26,17	1,92	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
27.10.2025 23	24,00	27,16	25,46	1,70	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
28.10.2025 23	24,00	27,22	25,47	1,75	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
29.10.2025 23	24,00	27,24	25,50	1,74	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
30.10.2025 23	24,00	20,47	20,48	-0,01	41,710	41,710	0,000	6,00	5,50	0,003
31.10.2025 23	24,00	21,99	22,55	-0,56	0,070	0,070	0,000	6,00	5,50	0,000
01.11.2025 23	24,00	39,50	37,24	2,26	308,890	308,890	0,000	6,00	5,50	0,692
02.11.2025 23	24,00	38,69	36,76	1,93	543,140	543,140	0,000	6,00	5,50	1,056
03.11.2025 23	24,00	41,29	38,94	2,35	487,280	487,280	0,000	6,00	5,50	1,154
04.11.2025 23	24,00	34,23	32,98	1,25	560,170	560,170	0,000	6,00	5,50	0,714
05.11.2025 23	24,00	38,18	36,59	1,59	555,230	555,230	0,000	6,00	5,50	0,891
06.11.2025 23	24,00	37,68	36,01	1,67	537,820	537,820	0,000	6,00	5,50	0,901
07.11.2025 23	24,00	39,09	37,24	1,85	535,010	535,010	0,000	6,00	5,50	0,988
08.11.2025 23	24,00	34,16	33,15	1,01	541,340	541,340	0,000	6,00	5,50	0,542
09.11.2025 23	24,00	39,79	37,84	1,95	535,570	535,570	0,000	6,00	5,50	1,049
10.11.2025 23	24,00	36,68	35,20	1,48	534,960	534,960	0,000	6,00	5,50	0,800
11.11.2025 23	24,00	38,96	37,28	1,68	534,570	534,570	0,000	6,00	5,50	0,903
12.11.2025 23	24,00	38,50	36,85	1,65	534,020	534,020	0,000	6,00	5,50	0,888
13.11.2025 23	24,00	36,49	34,95	1,54	533,980	533,980	0,000	6,00	5,50	0,833
14.11.2025 23	24,00	39,99	38,00	1,99	534,050	534,050	0,000	6,00	5,50	1,063
15.11.2025 23	24,00	40,62	38,62	2,00	534,230	534,230	0,000	6,00	5,50	1,073
16.11.2025 23	24,00	38,70	36,86	1,84	534,090	534,090	0,000	6,00	5,50	0,988
17.11.2025 23	24,00	41,38	39,28	2,10	534,250	534,250	0,000	6,00	5,50	1,131
18.11.2025 23	24,00	23,78	37,62	-13,84	536,030	536,030	0,000	6,00	5,50	0,370
19.11.2025 23	24,00	21,67	37,12	-15,45	536,200	536,200	0,000	6,00	5,50	0,000
20.11.2025 23	24,00	32,65	38,53	-5,88	535,090	535,090	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	32,94	32,58	0,36	339,603	339,603	0,000	6,00	5,50	0,517
Итого	744,00				10527,700	10527,700	0,000			16,039

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru