

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.10.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.10.2025 23	24,00	22,88	21,26	1,62	0,010	0,010	0,000	6,00	5,50	0,000
22.10.2025 23	24,00	23,00	21,46	1,54	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
23.10.2025 23	24,00	23,60	22,06	1,54	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
24.10.2025 23	24,00	24,49	22,90	1,59	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
25.10.2025 23	24,00	24,81	23,28	1,53	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
26.10.2025 23	24,00	24,22	22,74	1,48	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
27.10.2025 23	24,00	24,21	22,81	1,40	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
28.10.2025 23	24,00	24,76	23,15	1,61	0,010	0,010	0,000	6,00	5,50	0,000
29.10.2025 23	24,00	24,18	22,66	1,52	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
30.10.2025 23	24,00	20,32	22,31	-1,99	28,220	28,220	0,000	6,00	5,50	-0,022
31.10.2025 23	24,00	23,21	22,14	1,07	0,030	0,030	0,000	6,00	5,50	0,000
01.11.2025 23	24,00	40,01	30,85	9,16	370,600	370,600	0,000	6,00	5,50	0,253
02.11.2025 23	24,00	37,80	36,66	1,14	336,400	336,400	0,000	6,00	5,50	0,383
03.11.2025 23	24,00	40,04	38,22	1,82	559,200	559,200	0,000	6,00	5,50	1,018
04.11.2025 23	24,00	31,95	32,99	-1,04	345,100	345,100	0,000	6,00	5,50	-0,359
05.11.2025 23	24,00	38,02	36,38	1,64	396,000	396,000	0,000	6,00	5,50	0,649
06.11.2025 23	24,00	37,65	35,81	1,84	456,600	456,600	0,000	6,00	5,50	0,840
07.11.2025 23	24,00	39,11	36,93	2,18	459,700	459,700	0,000	6,00	5,50	1,002
08.11.2025 23	24,00	33,71	32,81	0,90	444,700	444,700	0,000	6,00	5,50	0,400
09.11.2025 23	24,00	39,89	37,58	2,31	460,600	460,600	0,000	6,00	5,50	1,064
10.11.2025 23	24,00	36,65	34,89	1,76	471,100	471,100	0,000	6,00	5,50	0,829
11.11.2025 23	24,00	39,11	36,82	2,29	464,900	464,900	0,000	6,00	5,50	1,065
12.11.2025 23	24,00	38,56	36,40	2,16	464,500	464,500	0,000	6,00	5,50	1,003
13.11.2025 23	24,00	36,29	34,59	1,70	458,400	458,400	0,000	6,00	5,50	0,779
14.11.2025 23	24,00	40,03	37,52	2,51	445,500	445,500	0,000	6,00	5,50	1,118
15.11.2025 23	24,00	40,66	38,09	2,57	450,500	450,500	0,000	6,00	5,50	1,158
16.11.2025 23	24,00	38,69	36,45	2,24	448,700	448,700	0,000	6,00	5,50	1,005
17.11.2025 23	24,00	41,48	38,70	2,78	459,500	459,500	0,000	6,00	5,50	1,277
18.11.2025 23	24,00	39,53	37,09	2,44	460,300	460,300	0,000	6,00	5,50	1,123
19.11.2025 23	24,00	39,00	36,67	2,33	457,800	457,800	0,000	6,00	5,50	1,067
20.11.2025 23	24,00	41,83	37,94	3,89	460,870	460,870	0,000	6,00	5,50	1,793
Среднее	24,00	33,22	31,30	1,92	287,072	287,072	0,000	6,00	5,50	0,563
Итого	744,00				8899,240	8899,240	0,000			17,447

Механические показания: V1= V2=

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru