

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.11.2025 23	24,00	39,22	36,99	2,23	429,410	429,410	0,000	6,00	5,50	0,960
22.11.2025 23	24,00	37,46	35,52	1,94	429,350	429,350	0,000	6,00	5,50	0,832
23.11.2025 23	24,00	37,23	35,32	1,91	429,110	429,110	0,000	6,00	5,50	0,823
24.11.2025 23	24,00	41,03	38,44	2,59	429,930	429,930	0,000	6,00	5,50	1,110
25.11.2025 23	24,00	41,15	38,65	2,50	429,500	429,500	0,000	6,00	5,50	1,071
26.11.2025 23	24,00	40,35	37,86	2,49	429,690	429,690	0,000	6,00	5,50	1,074
27.11.2025 23	24,00	40,43	37,97	2,46	428,650	428,650	0,000	6,00	5,50	1,056
28.11.2025 23	24,00	37,09	35,03	2,06	425,570	425,570	0,000	6,00	5,50	0,857
29.11.2025 23	24,00	39,93	37,46	2,47	430,730	430,730	0,000	6,00	5,50	1,061
30.11.2025 23	24,00	41,49	38,76	2,73	430,400	430,400	0,000	6,00	5,50	1,180
01.12.2025 23	24,00	41,81	38,89	2,92	430,490	430,490	0,000	6,00	5,50	1,260
02.12.2025 23	24,00	42,71	39,44	3,27	402,720	402,720	0,000	6,00	5,50	1,302
03.12.2025 23	24,00	46,90	41,87	5,03	315,850	315,850	0,000	6,00	5,50	1,587
04.12.2025 23	24,00	43,87	39,65	4,22	317,220	317,220	0,000	6,00	5,50	1,336
05.12.2025 23	24,00	43,85	39,54	4,31	317,750	317,750	0,000	6,00	5,50	1,369
06.12.2025 23	24,00	42,92	38,71	4,21	317,690	317,690	0,000	6,00	5,50	1,331
07.12.2025 23	24,00	44,85	40,33	4,52	317,520	317,520	0,000	6,00	5,50	1,431
08.12.2025 23	24,00	42,89	38,78	4,11	316,570	316,570	0,000	6,00	5,50	1,302
09.12.2025 23	24,00	42,01	37,98	4,03	315,770	315,770	0,000	6,00	5,50	1,268
10.12.2025 23	24,00	43,10	38,83	4,27	315,170	315,170	0,000	6,00	5,50	1,343
11.12.2025 23	24,00	45,05	40,23	4,82	314,780	314,780	0,000	6,00	5,50	1,516
12.12.2025 23	24,00	44,78	39,55	5,23	282,130	282,130	0,000	6,00	5,50	1,392
13.12.2025 23	24,00	44,78	39,55	5,23	319,320	319,320	0,000	6,00	5,50	1,668
14.12.2025 23	24,00	48,51	42,07	6,44	319,700	319,700	0,000	6,00	5,50	2,056
15.12.2025 23	24,00	49,40	42,76	6,64	289,380	289,380	0,000	6,00	5,50	1,917
16.12.2025 23	24,00	49,22	42,66	6,56	320,620	320,620	0,000	6,00	5,50	2,102
17.12.2025 23	24,00	49,57	43,16	6,41	320,300	320,300	0,000	6,00	5,50	2,052
18.12.2025 23	24,00	48,47	42,29	6,18	290,270	290,270	0,000	6,00	5,50	1,767
19.12.2025 23	24,00	46,60	41,16	5,44	293,120	293,120	0,000	6,00	5,50	1,597
20.12.2025 23	24,00	46,98	41,49	5,49	272,460	272,460	0,000	6,00	5,50	1,496
Среднее	24,00	43,46	39,36	4,09	356,039	356,039	0,000	6,00	5,50	1,371
Итого	720,00				10681,170	10681,170	0,000			41,116

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru