

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: п. Сосновый, дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 202114

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
21.03.2026 23	24,00	42,37	38,38	3,99	328,170	328,170	0,000	6,00	5,50	1,311
22.03.2026 23	24,00	42,12	38,21	3,91	328,370	328,370	0,000	6,00	5,50	1,282
23.03.2026 23	24,00	42,46	38,47	3,99	328,180	328,180	0,000	6,00	5,50	1,306
24.03.2026 23	24,00	43,65	39,24	4,41	327,860	327,860	0,000	6,00	5,50	1,440
25.03.2026 23	24,00	43,55	39,20	4,35	327,480	327,480	0,000	6,00	5,50	1,427
26.03.2026 23	24,00	43,50	39,15	4,35	327,460	327,460	0,000	6,00	5,50	1,424
27.03.2026 23	24,00	42,23	38,17	4,06	327,470	327,470	0,000	6,00	5,50	1,326
28.03.2026 23	24,00	42,88	38,67	4,21	327,400	327,400	0,000	6,00	5,50	1,378
29.03.2026 23	24,00	41,90	37,93	3,97	327,370	327,370	0,000	6,00	5,50	1,299
30.03.2026 23	24,00	43,27	39,00	4,27	327,350	327,350	0,000	6,00	5,50	1,395
31.03.2026 23	24,00	45,51	40,53	4,98	327,510	327,510	0,000	6,00	5,50	1,626
01.04.2026 23	24,00	42,74	38,73	4,01	327,350	327,350	0,000	6,00	5,50	1,314
02.04.2026 23	24,00	38,41	35,26	3,15	327,220	327,220	0,000	6,00	5,50	1,019
03.04.2026 23	24,00	38,14	35,09	3,05	327,200	327,200	0,000	6,00	5,50	0,991
04.04.2026 23	24,00	43,33	38,92	4,41	327,710	327,710	0,000	6,00	5,50	1,442
05.04.2026 23	24,00	41,96	37,96	4,00	327,390	327,390	0,000	6,00	5,50	1,309
06.04.2026 23	24,00	35,98	33,11	2,87	327,030	327,030	0,000	6,00	5,50	0,926
07.04.2026 23	24,00	41,96	37,86	4,10	327,500	327,500	0,000	6,00	5,50	1,342
08.04.2026 23	24,00	46,19	41,07	5,12	327,800	327,800	0,000	6,00	5,50	1,678
09.04.2026 23	24,00	46,21	40,84	5,37	327,580	327,580	0,000	6,00	5,50	1,757
10.04.2026 23	24,00	44,06	39,31	4,75	327,360	327,360	0,000	6,00	5,50	1,555
11.04.2026 23	24,00	45,40	40,37	5,03	327,400	327,400	0,000	6,00	5,50	1,647
12.04.2026 23	24,00	42,03	38,06	3,97	327,130	327,130	0,000	6,00	5,50	1,298
13.04.2026 23	24,00	42,99	38,44	4,55	327,080	327,080	0,000	6,00	5,50	1,486
14.04.2026 23	24,00	44,37	39,63	4,74	327,180	327,180	0,000	6,00	5,50	1,551
15.04.2026 23	24,00	41,07	37,11	3,96	326,800	326,800	0,000	6,00	5,50	1,289
16.04.2026 23	24,00	40,82	37,05	3,77	326,940	326,940	0,000	6,00	5,50	1,229
17.04.2026 23	24,00	38,10	27,90	10,20	111,930	111,930	0,000	6,00	5,50	0,353
18.04.2026 23	24,00	23,53	22,67	0,86	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
19.04.2026 23	24,00	22,67	21,59	1,08	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
20.04.2026 23	24,00	22,02	21,04	0,98	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	40,50	36,42	4,08	288,814	288,814	0,000	6,00	5,50	1,206
Итого	744,00				8953,220	8953,220	0,000			37,400

Механические показания: V1=_____ V2=_____

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru