

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 1 мкр., дом 3

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 255933

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	0,00	16,70	16,70	0,00	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.11.2025 23	24,00	0,00	16,80	16,74	0,06	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.11.2025 23	24,00	0,00	16,75	16,68	0,07	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
08.11.2025 23	24,00	0,00	16,78	16,72	0,06	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.11.2025 23	24,00	0,00	16,81	16,75	0,06	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.11.2025 23	24,00	0,00	16,82	16,69	0,13	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.11.2025 23	24,00	0,00	32,53	26,97	5,56	33,430	34,030	-0,600	6,00	5,50	0,187
12.11.2025 23	24,00	0,00	49,37	38,62	10,75	37,560	38,420	-0,860	6,00	5,50	0,404
13.11.2025 23	24,00	0,00	53,18	41,83	11,35	80,400	82,530	-2,130	6,00	5,50	0,910
14.11.2025 23	24,00	0,00	55,55	43,36	12,19	79,070	81,580	-2,510	6,00	5,50	0,966
15.11.2025 23	24,00	0,00	55,08	42,98	12,10	75,210	77,500	-2,290	6,00	5,50	0,911
16.11.2025 23	24,00	0,00	55,52	43,20	12,32	76,200	78,350	-2,150	6,00	5,50	0,940
17.11.2025 23	24,00	0,00	53,39	41,68	11,71	72,350	74,100	-1,750	6,00	5,50	0,848
18.11.2025 23	24,00	0,00	49,99	39,63	10,36	69,580	71,310	-1,730	6,00	5,50	0,717
Среднее	24,00	0,00	36,09	29,90	6,19	37,414	38,416	-1,001	6,00	5,50	0,420
Итого	336,00	0,00				523,800	537,820	-14,020			5,883

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
05.11.2025	22101,780	23531,330	295,964	9720,00	0,00
18.11.2025	22625,580	24069,150	301,847	10056,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
е-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru