

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 1 мкр., дом 3

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 255933

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	0,00	55,51	43,98	11,53	81,880	84,490	-2,610	0,59	0,54	0,943
20.03.2026 23	24,00	0,00	53,60	42,99	10,61	82,120	84,700	-2,580	0,59	0,54	0,872
21.03.2026 23	24,00	0,00	52,29	42,11	10,18	81,550	84,000	-2,450	0,59	0,54	0,829
22.03.2026 23	24,00	0,00	51,92	41,90	10,02	81,940	84,490	-2,550	0,59	0,54	0,820
23.03.2026 23	24,00	0,00	51,31	41,34	9,97	81,230	83,510	-2,280	0,59	0,54	0,808
24.03.2026 23	24,00	0,00	52,84	42,15	10,69	81,630	84,030	-2,400	0,59	0,54	0,872
25.03.2026 23	24,00	0,00	54,53	43,19	11,34	81,280	83,710	-2,430	0,59	0,54	0,921
26.03.2026 23	24,00	0,00	52,45	41,90	10,55	81,550	83,920	-2,370	0,59	0,54	0,860
27.03.2026 23	24,00	0,00	51,39	41,26	10,13	80,970	83,070	-2,100	0,59	0,54	0,818
28.03.2026 23	24,00	0,00	51,35	41,23	10,12	81,170	83,360	-2,190	0,59	0,54	0,823
29.03.2026 23	24,00	0,00	51,79	41,56	10,23	81,040	83,070	-2,030	0,59	0,54	0,828
30.03.2026 23	24,00	0,00	51,11	41,11	10,00	81,240	83,320	-2,080	0,59	0,54	0,811
31.03.2026 23	24,00	0,00	53,20	42,23	10,97	81,190	83,530	-2,340	0,59	0,54	0,889
01.04.2026 23	24,00	0,00	52,96	42,02	10,94	81,030	83,440	-2,410	0,59	0,54	0,884
02.04.2026 23	24,00	0,00	48,10	39,32	8,78	80,360	82,490	-2,130	0,59	0,54	0,705
03.04.2026 23	24,00	0,00	49,68	40,28	9,40	80,980	83,180	-2,200	0,59	0,54	0,760
04.04.2026 23	24,00	0,00	54,13	42,80	11,33	80,650	83,340	-2,690	0,59	0,54	0,910
05.04.2026 23	24,00	0,00	51,82	41,47	10,35	80,690	83,040	-2,350	0,59	0,54	0,832
06.04.2026 23	24,00	0,00	53,00	42,16	10,84	81,100	83,990	-2,890	0,59	0,54	0,879
07.04.2026 23	24,00	0,00	55,33	43,25	12,08	80,230	83,350	-3,120	0,59	0,54	0,968
08.04.2026 23	24,00	0,00	60,75	46,42	14,33	80,140	83,290	-3,150	0,59	0,54	1,145
09.04.2026 23	24,00	0,00	55,66	43,36	12,30	80,220	83,150	-2,930	0,59	0,54	0,986
10.04.2026 23	24,00	0,00	52,50	41,41	11,09	80,040	82,860	-2,820	0,59	0,54	0,885
11.04.2026 23	24,00	0,00	50,97	40,44	10,53	79,660	82,360	-2,700	0,59	0,54	0,837
12.04.2026 23	24,00	0,00	52,41	41,43	10,98	79,590	82,280	-2,690	0,59	0,54	0,874
13.04.2026 23	24,00	0,00	51,51	40,94	10,57	80,190	82,870	-2,680	0,59	0,54	0,847
14.04.2026 23	24,00	0,00	53,33	42,10	11,23	80,030	82,800	-2,770	0,59	0,54	0,897
15.04.2026 23	24,00	0,00	52,39	41,38	11,01	80,060	82,780	-2,720	0,59	0,54	0,880
16.04.2026 23	24,00	0,00	53,45	42,10	11,35	79,440	82,150	-2,710	0,59	0,54	0,900
17.04.2026 23	24,00	0,00	55,72	44,17	11,55	30,650	31,460	-0,810	0,59	0,54	0,358
18.04.2026 23	24,00	0,00	18,00	17,37	0,63	0,000	0,000	0,000	0,59	0,54	0,000
Среднее	24,00	0,00	51,77	41,27	10,50	76,576	78,969	-2,393	0,59	0,54	0,827
Итого	744,00	0,00				2373,850	2448,030	-74,180			25,641

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	31677,500	33432,890	430,734	12936,00	0,00
18.04.2026	34051,350	35880,920	456,375	13680,00	0,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru