

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 1 мкр., дом 5

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1412166

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	BP, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	14,98	14,83	0,15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	15,22	15,03	0,19	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	14,84	14,59	0,25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	15,18	14,94	0,24	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	15,21	14,95	0,26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	15,44	15,44	0,00	5,370	5,294	0,075	0,000	0,000	-0,001
11.11.2025 23	24,00	24,94	22,50	2,44	60,173	58,697	1,476	0,000	0,000	0,272
12.11.2025 23	24,00	50,92	42,74	8,18	113,464	110,999	2,465	0,000	0,000	0,929
13.11.2025 23	24,00	52,75	43,53	9,22	116,212	113,819	2,393	0,000	0,000	1,073
14.11.2025 23	24,00	55,09	45,01	10,08	115,020	112,385	2,635	0,000	0,000	1,158
15.11.2025 23	24,00	54,55	44,68	9,87	110,997	108,533	2,465	0,000	0,000	1,101
16.11.2025 23	24,00	54,76	44,26	10,50	107,841	106,180	1,660	0,000	0,000	1,131
17.11.2025 23	24,00	53,08	42,39	10,69	100,616	99,317	1,299	0,000	0,000	1,081
18.11.2025 23	24,00	49,48	40,51	8,97	96,454	95,630	0,824	0,000	0,000	0,864
Среднее	24,00	34,75	29,67	5,07	59,010	57,918	1,092	0,000	0,000	0,543
Итого	336,00				826,147	810,855	15,292			7,608

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
05.11.2025	-1705,717	841,929
18.11.2025	-1690,425	849,537

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru

Страница 1 из 1