

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 1 мкр., дом 5

Тип прибора: TCPB-026M
Номер прибора: 1412166

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.03.2026 23	24,00	54,87	41,48	13,39	78,954	78,239	0,716	0,000	0,000	1,055
20.03.2026 23	24,00	52,96	40,67	12,29	79,720	78,959	0,761	0,000	0,000	0,977
21.03.2026 23	24,00	51,67	39,81	11,86	78,981	78,489	0,492	0,000	0,000	0,935
22.03.2026 23	24,00	51,31	39,80	11,51	78,992	78,589	0,404	0,000	0,000	0,908
23.03.2026 23	24,00	50,84	39,22	11,62	78,419	78,110	0,309	0,000	0,000	0,909
24.03.2026 23	24,00	52,17	39,87	12,30	79,652	79,380	0,272	0,000	0,000	0,979
25.03.2026 23	24,00	53,89	40,78	13,11	78,993	79,451	-0,458	0,000	0,000	1,034
26.03.2026 23	24,00	51,74	39,60	12,14	79,472	79,984	-0,512	0,000	0,000	0,963
27.03.2026 23	24,00	50,78	39,13	11,65	79,605	79,899	-0,294	0,000	0,000	0,926
28.03.2026 23	24,00	50,66	39,08	11,58	79,708	80,099	-0,391	0,000	0,000	0,921
29.03.2026 23	24,00	51,15	39,41	11,74	79,391	79,592	-0,201	0,000	0,000	0,930
30.03.2026 23	24,00	50,43	39,02	11,41	79,422	79,605	-0,183	0,000	0,000	0,904
31.03.2026 23	24,00	52,71	39,96	12,75	79,436	79,576	-0,140	0,000	0,000	1,011
01.04.2026 23	24,00	52,61	39,99	12,62	79,240	79,376	-0,136	0,000	0,000	0,998
02.04.2026 23	24,00	47,80	37,38	10,42	78,092	77,952	0,140	0,000	0,000	0,814
03.04.2026 23	24,00	49,09	38,29	10,80	78,481	78,336	0,145	0,000	0,000	0,847
04.04.2026 23	24,00	53,50	40,52	12,98	78,616	78,468	0,148	0,000	0,000	1,019
05.04.2026 23	24,00	51,20	39,51	11,69	78,206	78,001	0,205	0,000	0,000	0,913
06.04.2026 23	24,00	52,41	39,79	12,62	77,470	77,497	-0,027	0,000	0,000	0,975
07.04.2026 23	24,00	54,61	40,68	13,93	76,304	76,379	-0,076	0,000	0,000	1,059
08.04.2026 23	24,00	60,12	43,59	16,53	75,897	76,588	-0,691	0,000	0,000	1,251
09.04.2026 23	24,00	55,04	40,69	14,35	75,991	76,477	-0,487	0,000	0,000	1,089
10.04.2026 23	24,00	51,94	38,92	13,02	75,808	76,431	-0,623	0,000	0,000	0,986
11.04.2026 23	24,00	50,67	38,31	12,36	75,261	75,952	-0,690	0,000	0,000	0,928
12.04.2026 23	24,00	51,85	39,00	12,85	75,412	75,831	-0,419	0,000	0,000	0,966
13.04.2026 23	24,00	50,97	38,71	12,26	76,041	76,536	-0,495	0,000	0,000	0,931
14.04.2026 23	24,00	52,61	39,72	12,89	75,983	76,408	-0,425	0,000	0,000	0,979
15.04.2026 23	24,00	51,49	39,06	12,43	75,922	76,327	-0,405	0,000	0,000	0,942
16.04.2026 23	24,00	53,04	39,75	13,29	75,368	75,909	-0,540	0,000	0,000	0,997
17.04.2026 23	24,00	35,22	28,86	6,36	28,477	28,557	-0,080	0,000	0,000	0,395
18.04.2026 23	24,00	17,95	16,88	1,07	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Среднее	24,00	50,56	38,63	11,93	73,784	73,903	-0,119	0,000	0,000	0,921
Итого	744,00				2287,311	2290,994	-3,683			28,542

Показания счетчиков:

Дата и время	Мтс, т	Q, Гкал
19.03.2026	-1671,352	1002,382
18.04.2026	-1675,035	1030,924

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru