

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 3 мкр., дом 1

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00003060

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	49,24	43,17	6,07	270,070	267,120	2,950	6,00	5,50	1,638
20.11.2025 23	24,00	0,00	53,14	46,15	6,99	271,090	268,500	2,590	6,00	5,50	1,895
21.11.2025 23	24,00	0,00	55,58	46,87	8,71	226,380	224,450	1,930	6,00	5,50	1,972
22.11.2025 23	24,00	0,00	63,15	51,54	11,61	95,640	95,120	0,520	6,00	5,50	1,110
23.11.2025 23	24,00	0,00	54,41	38,61	15,80	15,090	15,020	0,070	6,00	5,50	0,239
24.11.2025 23	24,00	0,00	54,03	42,39	11,64	103,100	102,270	0,830	6,00	5,50	1,200
25.11.2025 23	24,00	0,00	48,28	35,94	12,34	94,070	93,210	0,860	6,00	5,50	1,161
26.11.2025 23	24,00	0,00	49,21	36,50	12,71	92,180	91,430	0,750	6,00	5,50	1,174
27.11.2025 23	24,00	0,00	49,67	42,52	7,15	236,200	234,780	1,420	6,00	5,50	1,688
28.11.2025 23	24,00	0,00	51,74	43,90	7,84	224,140	222,780	1,360	6,00	5,50	1,753
29.11.2025 23	24,00	0,00	50,33	42,94	7,39	233,180	231,690	1,490	6,00	5,50	1,722
30.11.2025 23	24,00	0,00	49,00	41,86	7,14	211,480	210,100	1,380	6,00	5,50	1,509
01.12.2025 23	24,00	0,00	47,60	41,10	6,50	107,230	106,530	0,700	6,00	5,50	0,697
02.12.2025 23	24,00	0,00	49,19	42,20	6,99	232,020	230,690	1,330	6,00	5,50	1,619
03.12.2025 23	24,00	0,00	50,48	42,86	7,62	220,010	218,760	1,250	6,00	5,50	1,676
04.12.2025 23	24,00	0,00	53,84	45,31	8,53	230,640	229,440	1,200	6,00	5,50	1,966
05.12.2025 23	24,00	0,00	53,89	45,27	8,62	231,100	229,750	1,350	6,00	5,50	1,990
06.12.2025 23	24,00	0,00	53,77	45,25	8,52	231,960	230,600	1,360	6,00	5,50	1,975
07.12.2025 23	24,00	0,00	53,72	45,13	8,59	233,150	231,750	1,400	6,00	5,50	1,999
08.12.2025 23	24,00	0,00	51,96	44,07	7,89	225,710	224,350	1,360	6,00	5,50	1,779
09.12.2025 23	24,00	0,00	52,79	44,34	8,45	215,490	214,240	1,250	6,00	5,50	1,820
10.12.2025 23	24,00	0,00	52,60	44,53	8,07	232,300	230,890	1,410	6,00	5,50	1,875
11.12.2025 23	24,00	0,00	56,16	46,78	9,38	223,820	222,670	1,150	6,00	5,50	2,100
12.12.2025 23	24,00	0,00	55,39	46,47	8,92	232,300	230,540	1,760	6,00	5,50	2,073
13.12.2025 23	24,00	0,00	57,70	47,83	9,87	230,000	228,510	1,490	6,00	5,50	2,269
14.12.2025 23	24,00	0,00	62,82	51,12	11,70	228,680	227,600	1,080	6,00	5,50	2,675
15.12.2025 23	24,00	0,00	58,37	48,19	10,18	230,940	229,450	1,490	6,00	5,50	2,354
16.12.2025 23	24,00	0,00	61,42	50,02	11,40	229,100	228,080	1,020	6,00	5,50	2,611
17.12.2025 23	24,00	0,00	57,84	47,66	10,18	230,030	228,620	1,410	6,00	5,50	2,341
18.12.2025 23	24,00	0,00	54,93	45,85	9,08	230,860	229,090	1,770	6,00	5,50	2,095
Среднее	24,00	0,00	53,74	44,55	9,20	202,265	200,934	1,331	6,00	5,50	1,766
Итого	720,00	0,00				6067,960	6028,030	39,930			52,975

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	72795,990	72487,570	582,340	8121,00	1084,00
18.12.2025	78863,950	78515,600	635,315	8841,00	1084,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru