

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.11.2025 по 18.12.2025

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 3 мкр., дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00035105

Дата	Теплосистема 1 - отопление										Теплота (Гкал) Q
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
19.11.2025 23	24,00	0,00	48,52	41,22	7,30	128,959	127,469	1,490	6,00	5,50	0,940
20.11.2025 23	24,00	0,00	52,42	44,05	8,37	129,710	127,915	1,795	6,00	5,50	1,084
21.11.2025 23	24,00	0,00	54,11	45,12	8,99	130,975	129,339	1,636	6,00	5,50	1,175
22.11.2025 23	24,00	0,00	53,46	45,19	8,27	135,638	133,688	1,950	6,00	5,50	1,119
23.11.2025 23	24,00	0,00	48,97	42,13	6,84	139,906	137,838	2,068	6,00	5,50	0,956
24.11.2025 23	24,00	0,00	50,50	43,21	7,29	135,750	133,806	1,944	6,00	5,50	0,988
25.11.2025 23	24,00	0,00	48,03	41,39	6,64	135,517	133,613	1,904	6,00	5,50	0,899
26.11.2025 23	24,00	0,00	49,42	42,45	6,97	135,628	133,451	2,177	6,00	5,50	0,944
27.11.2025 23	24,00	0,00	49,00	41,68	7,32	129,524	127,548	1,976	6,00	5,50	0,946
28.11.2025 23	24,00	0,00	51,09	42,96	8,13	122,877	121,132	1,745	6,00	5,50	0,999
29.11.2025 23	24,00	0,00	49,74	42,00	7,74	127,896	126,040	1,856	6,00	5,50	0,989
30.11.2025 23	24,00	0,00	48,52	40,93	7,59	116,197	114,287	1,910	6,00	5,50	0,883
01.12.2025 23	24,00	0,00	47,87	40,70	7,17	127,812	125,807	2,005	6,00	5,50	0,916
02.12.2025 23	24,00	0,00	48,82	41,33	7,49	127,362	125,481	1,881	6,00	5,50	0,953
03.12.2025 23	24,00	0,00	49,85	41,79	8,06	120,776	119,008	1,768	6,00	5,50	0,974
04.12.2025 23	24,00	0,00	53,19	44,14	9,05	126,704	124,741	1,963	6,00	5,50	1,146
05.12.2025 23	24,00	0,00	53,23	44,09	9,14	126,803	124,942	1,861	6,00	5,50	1,158
06.12.2025 23	24,00	0,00	53,23	44,10	9,13	127,393	125,338	2,055	6,00	5,50	1,162
07.12.2025 23	24,00	0,00	53,13	43,90	9,23	128,188	126,141	2,047	6,00	5,50	1,182
08.12.2025 23	24,00	0,00	51,55	43,04	8,51	127,889	125,790	2,099	6,00	5,50	1,087
09.12.2025 23	24,00	0,00	52,15	43,11	9,04	118,472	116,567	1,905	6,00	5,50	1,071
10.12.2025 23	24,00	0,00	51,95	43,32	8,63	127,867	125,678	2,189	6,00	5,50	1,103
11.12.2025 23	24,00	0,00	55,40	45,31	10,09	123,317	121,313	2,004	6,00	5,50	1,243
12.12.2025 23	24,00	0,00	54,84	45,20	9,64	127,592	125,478	2,114	6,00	5,50	1,229
13.12.2025 23	24,00	0,00	57,10	46,40	10,70	126,461	124,423	2,038	6,00	5,50	1,351
14.12.2025 23	24,00	0,00	61,95	49,38	12,57	125,852	123,967	1,885	6,00	5,50	1,582
15.12.2025 23	24,00	0,00	57,74	46,72	11,02	127,109	125,103	2,006	6,00	5,50	1,399
16.12.2025 23	24,00	0,00	60,63	48,38	12,25	126,330	124,416	1,914	6,00	5,50	1,546
17.12.2025 23	24,00	0,00	57,12	46,15	10,97	126,648	124,534	2,114	6,00	5,50	1,387
18.12.2025 23	24,00	0,00	54,35	44,59	9,76	126,832	124,719	2,113	6,00	5,50	1,237
Среднее	24,00	0,00	52,60	43,80	8,80	127,933	125,986	1,947	6,00	5,50	1,122
Итого	720,00	0,00				3837,984	3779,572	58,412			33,649

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.11.2025	34822,298	34632,631	354,543	8122,00	1083,00
18.12.2025	38660,282	38412,203	388,191	8842,00	1083,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru