

Отчет о потреблении тепловой энергии за период с 19.03.2026 по 18.04.2026

Потребитель: Жилой дом
Адрес: с. Ольгинка, 3 мкр., дом 2

Тип прибора: ВКТ-7
Номер прибора: 00035105

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Q	
	ВНР, ч	ВОС, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³		P2, кг/м³
19.03.2026 23	24,00	0,00	52,58	42,05	10,53	97,914	96,289	1,625	6,00	5,50	1,030
20.03.2026 23	24,00	0,00	50,60	41,12	9,48	98,700	97,021	1,679	6,00	5,50	0,934
21.03.2026 23	24,00	0,00	49,30	40,28	9,02	98,068	96,458	1,610	6,00	5,50	0,884
22.03.2026 23	24,00	0,00	49,12	40,15	8,97	98,768	96,959	1,809	6,00	5,50	0,885
23.03.2026 23	24,00	0,00	48,43	39,64	8,79	98,011	96,482	1,529	6,00	5,50	0,861
24.03.2026 23	24,00	0,00	49,58	40,28	9,30	98,948	97,149	1,799	6,00	5,50	0,919
25.03.2026 23	24,00	0,00	51,60	41,54	10,06	98,261	96,704	1,557	6,00	5,50	0,987
26.03.2026 23	24,00	0,00	49,41	40,18	9,23	98,856	97,155	1,701	6,00	5,50	0,911
27.03.2026 23	24,00	0,00	48,54	39,64	8,90	98,204	96,581	1,623	6,00	5,50	0,873
28.03.2026 23	24,00	0,00	48,37	39,49	8,88	98,504	96,783	1,721	6,00	5,50	0,873
29.03.2026 23	24,00	0,00	48,97	39,95	9,02	98,280	96,567	1,713	6,00	5,50	0,885
30.03.2026 23	24,00	0,00	48,04	39,32	8,72	98,523	96,887	1,636	6,00	5,50	0,858
31.03.2026 23	24,00	0,00	49,91	40,31	9,60	98,735	97,050	1,685	6,00	5,50	0,946
01.04.2026 23	24,00	0,00	49,52	40,07	9,45	98,750	97,159	1,591	6,00	5,50	0,932
02.04.2026 23	24,00	0,00	46,27	38,20	8,07	97,865	96,316	1,549	6,00	5,50	0,787
03.04.2026 23	24,00	0,00	46,65	38,50	8,15	98,678	96,817	1,861	6,00	5,50	0,804
04.04.2026 23	24,00	0,00	50,66	40,94	9,72	98,997	97,426	1,571	6,00	5,50	0,961
05.04.2026 23	24,00	0,00	48,91	39,97	8,94	98,780	97,261	1,519	6,00	5,50	0,882
06.04.2026 23	24,00	0,00	49,81	40,37	9,44	98,736	97,049	1,687	6,00	5,50	0,931
07.04.2026 23	24,00	0,00	51,38	41,09	10,29	97,775	96,127	1,648	6,00	5,50	1,004
08.04.2026 23	24,00	0,00	57,03	44,57	12,46	97,410	95,992	1,418	6,00	5,50	1,213
09.04.2026 23	24,00	0,00	52,03	41,53	10,50	97,648	96,210	1,438	6,00	5,50	1,024
10.04.2026 23	24,00	0,00	49,24	39,72	9,52	97,573	95,980	1,593	6,00	5,50	0,928
11.04.2026 23	24,00	0,00	47,84	38,86	8,98	97,045	95,513	1,532	6,00	5,50	0,870
12.04.2026 23	24,00	0,00	49,67	40,05	9,62	96,856	95,368	1,488	6,00	5,50	0,930
13.04.2026 23	24,00	0,00	48,36	39,30	9,06	97,614	96,195	1,419	6,00	5,50	0,884
14.04.2026 23	24,00	0,00	50,23	40,47	9,76	97,630	96,150	1,480	6,00	5,50	0,952
15.04.2026 23	24,00	0,00	48,97	39,69	9,28	97,687	96,181	1,506	6,00	5,50	0,905
16.04.2026 23	24,00	0,00	50,36	40,61	9,75	96,925	95,449	1,476	6,00	5,50	0,943
17.04.2026 23	24,00	0,00	54,10	43,01	11,09	36,793	36,181	0,612	6,00	5,50	0,408
18.04.2026 23	24,00	0,00	19,76	21,43	-1,67	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
Среднее	24,00	0,00	48,88	39,75	9,13	92,985	91,466	1,519	6,00	5,50	0,878
Итого	744,00	0,00				2882,534	2835,459	47,075			27,206

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал	ВНР, ч	ВОС, ч
19.03.2026	49886,105	49424,860	512,729	11002,00	1083,00
18.04.2026	52768,639	52260,319	539,935	11746,00	1083,00

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru