

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 05.11.2025 по 18.11.2025

Потребитель:

Адрес: с. Ольгинка, ул. Черноморская, д. 1А

Тип прибора: ТВ7

Номер прибора: 16039561

Дата	Теплосистема 1 - Отопление									Теплота (Гкал) Q
	ВР, (ч)	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mco, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³	
05.11.2025 23	24,00	16,31	16,21	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
06.11.2025 23	24,00	16,46	16,37	0,09	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
07.11.2025 23	24,00	16,38	16,27	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
08.11.2025 23	24,00	16,48	16,38	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
09.11.2025 23	24,00	16,53	16,42	0,11	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
10.11.2025 23	24,00	16,69	16,59	0,10	0,000	0,000	0,000	6,00	5,50	0,000
11.11.2025 23	24,00	32,05	28,02	4,03	152,711	0,000	152,711	6,00	5,50	0,617
12.11.2025 23	24,00	51,05	44,18	6,87	349,413	224,342	125,071	6,00	5,50	2,402
13.11.2025 23	24,00	52,71	45,44	7,27	334,135	333,494	0,640	6,00	5,50	2,430
14.11.2025 23	24,00	55,24	47,27	7,97	326,579	329,493	-2,914	6,00	5,50	2,605
15.11.2025 23	24,00	54,95	46,90	8,04	313,812	248,900	64,912	6,00	5,50	2,526
16.11.2025 23	24,00	55,32	47,27	8,05	314,117	293,581	20,536	6,00	5,50	2,530
17.11.2025 23	24,00	53,64	45,93	7,70	297,286	131,108	166,179	6,00	5,50	2,292
18.11.2025 23	24,00	49,88	42,97	6,91	283,805	0,000	283,805	6,00	5,50	1,964
Среднее	24,00	35,98	31,87	4,10	169,418	111,494	57,924	6,00	5,50	1,240
Итого	336,00				2371,858	1560,918	810,940			17,365

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
04.11.2025 23	0,000	0,010	0,000
18.11.2025 23	2371,858	1560,928	17,365

Отчет подготовил: _____



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11/2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru