

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 2

Тип прибора: СПТ941.20

Номер прибора: 101939

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Мтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	48,04	36,84	11,20	105,335	105,499	-0,165	0,981	0,981	1,178	1,181
22.03.2026 23	24,00	54,01	39,15	14,85	72,771	73,056	-0,284	0,981	0,981	1,079	1,085
23.03.2026 23	24,00	51,47	38,02	13,45	95,795	96,145	-0,349	0,981	0,981	1,286	1,294
24.03.2026 23	24,00	50,68	37,98	12,70	99,412	99,815	-0,403	0,981	0,981	1,259	1,267
25.03.2026 23	24,00	51,39	38,17	13,22	98,928	99,352	-0,424	0,981	0,981	1,305	1,313
26.03.2026 23	24,00	50,26	37,89	12,37	100,792	101,216	-0,424	0,981	0,981	1,244	1,252
27.03.2026 23	24,00	51,47	38,62	12,86	101,392	101,899	-0,507	0,981	0,981	1,301	1,310
28.03.2026 23	24,00	44,95	35,29	9,66	102,583	102,819	-0,236	0,981	0,981	0,990	0,994
29.03.2026 23	24,00	51,03	38,27	12,76	101,817	102,362	-0,545	0,981	0,981	1,296	1,306
30.03.2026 23	24,00	50,63	38,15	12,48	100,107	100,654	-0,547	0,981	0,981	1,247	1,256
31.03.2026 23	24,00	50,92	38,23	12,69	100,553	101,091	-0,539	0,981	0,981	1,273	1,283
01.04.2026 23	24,00	49,70	37,81	11,88	102,508	102,987	-0,479	0,981	0,981	1,216	1,224
02.04.2026 23	24,00	51,67	38,03	13,64	70,449	70,815	-0,365	0,981	0,981	0,959	0,966
03.04.2026 23	24,00	48,32	36,47	11,84	91,510	91,945	-0,435	0,981	0,981	1,081	1,089
04.04.2026 23	24,00	43,47	32,51	10,96	75,514	75,701	-0,186	0,981	0,981	0,827	0,830
05.04.2026 23	24,00	50,99	37,42	13,57	89,838	90,419	-0,581	0,981	0,981	1,216	1,227
06.04.2026 23	24,00	49,47	36,89	12,59	92,178	92,657	-0,479	0,981	0,981	1,158	1,166
07.04.2026 23	24,00	48,05	36,12	11,93	93,155	93,490	-0,335	0,981	0,981	1,109	1,115
08.04.2026 23	24,00	53,26	37,73	15,53	86,558	87,031	-0,473	0,981	0,981	1,341	1,351
09.04.2026 23	24,00	55,88	39,05	16,83	88,324	88,949	-0,625	0,981	0,981	1,483	1,497
10.04.2026 23	24,00	55,76	39,17	16,59	88,790	89,384	-0,594	0,981	0,981	1,470	1,483
11.04.2026 23	24,00	48,20	35,76	12,44	92,551	92,809	-0,258	0,981	0,981	1,151	1,155
12.04.2026 23	24,00	55,07	39,12	15,95	89,612	90,144	-0,532	0,981	0,981	1,426	1,438
13.04.2026 23	24,00	51,22	37,61	13,61	92,268	92,636	-0,367	0,981	0,981	1,253	1,261
14.04.2026 23	24,00	52,92	38,05	14,87	89,365	89,699	-0,333	0,981	0,981	1,326	1,334
15.04.2026 23	24,00	55,15	39,23	15,92	89,529	89,956	-0,427	0,981	0,981	1,422	1,432
16.04.2026 23	24,00	54,57	39,15	15,41	89,415	89,932	-0,516	0,981	0,981	1,375	1,386
17.04.2026 23	24,00	49,74	36,92	12,82	48,530	48,671	-0,141	0,981	0,981	0,621	0,624
18.04.2026 23	24,00	18,68	17,10	1,58	0,057	0,016	0,041	0,981	0,981	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	18,16	15,69	2,47	0,032	0,000	0,032	0,981	0,981	0,000	0,000
Среднее	24,00	48,84	36,22	12,62	84,989	85,372	-0,383	0,981	0,981	1,130	1,137
Итого	720,00				2549,671	2561,150	-11,478			33,893	34,118

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, Гкал
21.03.2026	240556,759	241129,133	712,228
20.04.2026	243106,430	243690,282	746,121

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, д. 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46

Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru