

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 4

Номер прибора: 1800675

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	43,00	34,11	8,89	79,459	80,275	-0,816	0,600	0,550	0,706	0,714
22.11.2025 23	24,00	42,11	35,35	6,76	79,264	80,468	-1,203	0,600	0,550	0,536	0,544
23.11.2025 23	24,00	43,43	37,43	6,00	41,516	42,165	-0,649	0,600	0,550	0,249	0,253
24.11.2025 23	24,00	45,00	37,28	7,72	30,442	30,604	-0,162	0,600	0,550	0,235	0,236
25.11.2025 23	24,00	44,28	36,42	7,86	80,004	79,711	0,294	0,600	0,550	0,629	0,627
26.11.2025 23	24,00	41,32	34,51	6,81	64,996	64,753	0,243	0,600	0,550	0,567	0,565
27.11.2025 23	24,00	42,55	34,99	7,56	83,591	83,602	-0,011	0,600	0,550	0,631	0,632
28.11.2025 23	24,00	42,20	34,90	7,30	63,478	62,192	1,286	0,600	0,550	0,609	0,595
29.11.2025 23	24,00	42,72	34,70	8,02	82,299	77,666	4,632	0,600	0,550	0,656	0,618
30.11.2025 23	24,00	42,32	34,43	7,89	78,472	78,573	-0,102	0,600	0,550	0,623	0,624
01.12.2025 23	24,00	46,94	37,81	9,13	84,515	84,208	0,307	0,600	0,550	0,766	0,765
02.12.2025 23	24,00	47,54	39,38	8,16	69,781	67,706	2,075	0,600	0,550	0,569	0,552
03.12.2025 23	24,00	48,56	40,36	8,20	59,824	56,748	3,076	0,600	0,550	0,491	0,465
04.12.2025 23	24,00	49,16	42,08	7,08	62,603	58,076	4,527	0,600	0,550	0,443	0,411
05.12.2025 23	24,00	49,57	41,40	8,17	61,922	54,847	7,075	0,600	0,550	0,506	0,448
06.12.2025 23	24,00	46,40	37,98	8,42	64,222	55,705	8,517	0,600	0,550	0,541	0,469
07.12.2025 23	24,00	49,37	41,43	7,94	62,471	56,924	5,547	0,600	0,550	0,496	0,452
08.12.2025 23	24,00	49,73	42,70	7,03	64,031	62,171	1,860	0,600	0,550	0,450	0,437
09.12.2025 23	24,00	49,66	42,99	6,67	65,338	63,344	1,994	0,600	0,550	0,436	0,423
10.12.2025 23	24,00	49,70	44,85	4,85	65,665	61,963	3,701	0,600	0,550	0,318	0,301
11.12.2025 23	24,00	50,30	43,07	7,23	65,533	58,564	6,968	0,600	0,550	0,474	0,423
12.12.2025 23	24,00	55,20	48,20	7,00	65,995	60,311	5,684	0,600	0,550	0,462	0,422
13.12.2025 23	24,00	55,31	48,51	6,80	62,330	55,169	7,161	0,600	0,550	0,424	0,375
14.12.2025 23	24,00	64,75	54,41	10,34	59,798	54,700	5,098	0,600	0,550	0,618	0,566
15.12.2025 23	24,00	63,66	50,77	12,89	49,160	43,940	5,220	0,600	0,550	0,634	0,566
16.12.2025 23	24,00	63,73	51,46	12,27	49,243	44,006	5,237	0,600	0,550	0,604	0,540
17.12.2025 23	24,00	62,28	50,47	11,81	52,948	47,901	5,048	0,600	0,550	0,625	0,566
18.12.2025 23	24,00	66,76	55,79	10,97	54,616	49,960	4,656	0,600	0,550	0,599	0,548
19.12.2025 23	24,00	63,81	53,43	10,38	54,864	52,241	2,623	0,600	0,550	0,569	0,542
20.12.2025 23	24,00	66,24	56,62	9,62	53,376	50,452	2,925	0,600	0,550	0,513	0,485
Среднее	24,00	50,92	42,59	8,33	63,725	60,632	3,094	0,600	0,550	0,533	0,505
Итого	720,00				1911,756	1818,945	92,811			15,981	15,165

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	0,000	0,000	0,000
20.12.2025	1911,756	1818,945	15,981

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru