

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 8

Номер прибора: 1600762

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	46,73	42,66	4,07	358,655	0,000	358,655	0,600	0,550	1,446	0,000
22.11.2025 23	24,00	44,26	38,42	5,84	262,412	0,000	262,412	0,600	0,550	1,158	0,000
23.11.2025 23	24,00	38,72	34,79	3,93	179,432	0,000	179,432	0,600	0,550	0,722	0,000
24.11.2025 23	24,00	28,64	26,86	1,78	135,692	0,000	135,692	0,600	0,550	0,543	0,000
25.11.2025 23	21,88	42,37	38,95	3,42	333,363	0,104	333,258	0,600	0,550	1,099	-0,000
26.11.2025 23	23,05	41,45	38,50	2,95	270,550	0,033	270,517	0,600	0,550	1,072	0,000
27.11.2025 23	24,00	41,99	38,60	3,39	364,597	0,000	364,597	0,600	0,550	1,231	0,000
28.11.2025 23	23,98	41,71	39,43	2,28	280,807	104,808	175,999	0,600	0,550	1,217	0,721
29.11.2025 23	24,00	42,25	38,84	3,41	379,666	372,807	6,859	0,600	0,550	1,293	1,268
30.11.2025 23	24,00	41,80	38,52	3,28	388,662	381,628	7,034	0,600	0,550	1,273	1,248
01.12.2025 23	24,00	46,24	42,38	3,86	396,870	389,619	7,251	0,600	0,550	1,527	1,500
02.12.2025 23	23,92	46,71	42,46	4,25	360,867	354,261	6,606	0,600	0,550	1,523	1,495
03.12.2025 23	23,53	47,63	43,33	4,30	371,546	364,731	6,816	0,600	0,550	1,595	1,565
04.12.2025 23	23,90	48,17	43,77	4,40	374,751	367,815	6,936	0,600	0,550	1,651	1,618
05.12.2025 23	24,00	48,47	43,81	4,66	373,682	366,787	6,895	0,600	0,550	1,741	1,709
06.12.2025 23	23,93	45,39	41,29	4,10	370,579	363,792	6,787	0,600	0,550	1,518	1,488
07.12.2025 23	24,00	48,32	43,69	4,63	372,152	365,322	6,830	0,600	0,550	1,725	1,695
08.12.2025 23	24,00	48,68	44,09	4,59	374,941	368,030	6,911	0,600	0,550	1,721	1,689
09.12.2025 23	24,00	48,66	44,08	4,58	372,242	365,311	6,931	0,600	0,550	1,704	1,673
10.12.2025 23	24,00	48,73	44,14	4,59	370,465	363,560	6,905	0,600	0,550	1,699	1,669
11.12.2025 23	24,00	49,41	44,52	4,89	367,899	361,072	6,828	0,600	0,550	1,801	1,766
12.12.2025 23	24,00	54,29	48,40	5,89	367,216	360,318	6,899	0,600	0,550	2,160	2,122
13.12.2025 23	24,00	54,39	47,95	6,44	333,561	327,247	6,314	0,600	0,550	2,200	2,160
14.12.2025 23	24,00	63,89	55,83	8,06	366,086	359,033	7,054	0,600	0,550	2,951	2,894
15.12.2025 23	24,00	60,96	42,87	18,09	169,856	166,454	3,402	0,600	0,550	1,916	1,878
16.12.2025 23	24,00	60,61	37,62	22,99	99,640	97,270	2,370	0,600	0,550	1,782	1,743
17.12.2025 23	24,00	61,29	51,88	9,41	280,671	273,751	6,921	0,600	0,550	2,639	2,573
18.12.2025 23	24,00	65,70	55,16	10,54	283,208	276,162	7,046	0,600	0,550	2,988	2,914
19.12.2025 23	24,00	63,04	53,91	9,13	288,029	280,807	7,222	0,600	0,550	2,625	2,558
20.12.2025 23	24,00	65,55	55,53	10,02	276,974	270,160	6,814	0,600	0,550	2,772	2,702
Среднее	23,87	49,54	43,41	6,13	317,502	243,363	74,140	0,600	0,550	1,710	1,422
Итого	716,20				9525,071	7300,881	2224,189			51,292	42,647

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	226826,744	210489,302	2054,785
20.12.2025	236351,815	217790,183	2106,077

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru