

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 8

Номер прибора: 1600762

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	47,85	35,72	12,13	98,311	95,760	2,551	0,600	0,550	1,181	1,152
22.03.2026 23	24,00	51,13	37,48	13,65	99,284	96,699	2,584	0,600	0,550	1,344	1,310
23.03.2026 23	24,00	50,95	37,28	13,67	96,380	93,880	2,500	0,600	0,550	1,315	1,282
24.03.2026 23	24,00	50,12	36,91	13,21	97,193	94,667	2,526	0,600	0,550	1,280	1,249
25.03.2026 23	24,00	50,75	37,07	13,68	97,218	94,698	2,521	0,600	0,550	1,328	1,295
26.03.2026 23	24,00	49,74	36,80	12,94	98,153	95,610	2,543	0,600	0,550	1,267	1,236
27.03.2026 23	24,00	50,93	37,48	13,45	99,006	96,436	2,570	0,600	0,550	1,328	1,295
28.03.2026 23	24,00	44,49	34,37	10,12	98,973	96,417	2,557	0,600	0,550	1,000	0,976
29.03.2026 23	24,00	50,67	37,21	13,46	99,796	97,216	2,580	0,600	0,550	1,334	1,301
30.03.2026 23	24,00	49,99	37,05	12,94	98,119	95,586	2,534	0,600	0,550	1,268	1,237
31.03.2026 23	24,00	50,01	36,95	13,06	97,277	94,766	2,511	0,600	0,550	1,269	1,239
01.04.2026 23	24,00	49,27	36,50	12,77	96,169	93,703	2,466	0,600	0,550	1,228	1,198
02.04.2026 23	24,00	49,18	36,90	12,28	101,357	98,736	2,621	0,600	0,550	1,236	1,205
03.04.2026 23	24,00	48,03	36,27	11,76	99,265	96,718	2,547	0,600	0,550	1,156	1,128
04.04.2026 23	24,00	42,40	32,08	10,32	80,782	78,824	1,958	0,600	0,550	0,857	0,837
05.04.2026 23	24,00	50,26	37,14	13,12	98,668	96,137	2,531	0,600	0,550	1,291	1,260
06.04.2026 23	24,00	48,77	36,39	12,38	99,099	96,562	2,537	0,600	0,550	1,223	1,194
07.04.2026 23	24,00	47,56	35,54	12,02	98,032	95,538	2,494	0,600	0,550	1,176	1,147
08.04.2026 23	24,00	52,60	37,27	15,33	78,150	76,177	1,973	0,600	0,550	1,222	1,193
09.04.2026 23	24,00	54,76	38,38	16,38	95,696	93,280	2,415	0,600	0,550	1,565	1,528
10.04.2026 23	24,00	54,77	38,52	16,25	96,185	93,766	2,419	0,600	0,550	1,560	1,524
11.04.2026 23	24,00	47,73	35,29	12,44	97,463	95,018	2,446	0,600	0,550	1,214	1,185
12.04.2026 23	24,00	54,12	38,54	15,58	97,370	94,924	2,446	0,600	0,550	1,515	1,479
13.04.2026 23	24,00	50,70	37,04	13,66	98,174	95,709	2,465	0,600	0,550	1,335	1,304
14.04.2026 23	24,00	52,20	37,48	14,72	96,143	93,741	2,402	0,600	0,550	1,413	1,379
15.04.2026 23	24,00	54,37	38,55	15,82	94,196	91,818	2,378	0,600	0,550	1,485	1,449
16.04.2026 23	24,00	53,80	38,52	15,28	99,434	96,929	2,506	0,600	0,550	1,517	1,481
17.04.2026 23	24,00	39,93	32,80	7,13	47,949	46,747	1,202	0,600	0,550	0,611	0,596
18.04.2026 23	24,00	21,25	21,36	-0,11	0,001	0,000	0,001	0,600	0,550	-0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	20,33	20,52	-0,19	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,96	35,65	12,31	88,462	86,202	2,259	0,600	0,550	1,184	1,155
Итого	720,00				2653,846	2586,061	67,784			35,516	34,658

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	253156,541	234210,383	2313,520
20.04.2026	255810,387	236796,444	2349,036

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru