

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.03.2026 по 20.04.2026

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 10

Номер прибора: 1602266

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.03.2026 23	24,00	47,74	43,81	3,93	240,836	253,736	-12,899	0,600	0,550	0,942	0,990
22.03.2026 23	24,00	51,02	46,52	4,50	241,006	254,161	-13,155	0,600	0,550	1,079	1,136
23.03.2026 23	24,00	50,91	46,41	4,50	237,059	250,109	-13,050	0,600	0,550	1,067	1,125
24.03.2026 23	24,00	50,12	45,81	4,31	238,830	252,158	-13,328	0,600	0,550	1,029	1,084
25.03.2026 23	24,00	50,68	46,20	4,48	239,653	252,903	-13,250	0,600	0,550	1,074	1,133
26.03.2026 23	24,00	49,69	45,45	4,24	240,753	254,077	-13,323	0,600	0,550	1,022	1,077
27.03.2026 23	24,00	50,81	46,35	4,46	241,025	254,374	-13,349	0,600	0,550	1,074	1,135
28.03.2026 23	24,00	44,33	41,09	3,24	241,589	254,213	-12,624	0,600	0,550	0,784	0,821
29.03.2026 23	24,00	50,47	46,05	4,42	243,046	255,898	-12,852	0,600	0,550	1,070	1,126
30.03.2026 23	24,00	49,88	45,94	3,94	234,311	246,599	-12,288	0,600	0,550	0,923	0,972
31.03.2026 23	24,00	49,91	45,70	4,21	236,878	249,893	-13,015	0,600	0,550	0,999	1,052
01.04.2026 23	24,00	49,40	45,18	4,22	239,107	252,918	-13,811	0,600	0,550	1,008	1,062
02.04.2026 23	24,00	48,98	45,07	3,91	243,710	257,791	-14,081	0,600	0,550	0,949	1,003
03.04.2026 23	24,00	47,99	44,34	3,65	233,933	247,274	-13,341	0,600	0,550	0,848	0,895
04.04.2026 23	24,00	42,67	39,17	3,50	195,594	205,114	-9,519	0,600	0,550	0,707	0,734
05.04.2026 23	24,00	50,35	46,05	4,30	238,905	252,329	-13,425	0,600	0,550	1,025	1,082
06.04.2026 23	24,00	48,73	44,75	3,98	239,472	252,565	-13,093	0,600	0,550	0,952	1,000
07.04.2026 23	24,00	47,69	43,79	3,90	238,903	251,487	-12,584	0,600	0,550	0,931	0,981
08.04.2026 23	24,00	52,41	47,29	5,12	228,297	240,403	-12,106	0,600	0,550	1,165	1,226
09.04.2026 23	24,00	55,07	49,43	5,64	236,215	249,295	-13,080	0,600	0,550	1,334	1,409
10.04.2026 23	24,00	54,91	49,37	5,54	236,529	249,795	-13,266	0,600	0,550	1,310	1,384
11.04.2026 23	24,00	47,74	43,50	4,24	237,932	250,766	-12,834	0,600	0,550	1,011	1,061
12.04.2026 23	24,00	54,03	48,69	5,34	236,726	249,574	-12,848	0,600	0,550	1,266	1,335
13.04.2026 23	24,00	50,70	46,03	4,67	239,064	251,937	-12,873	0,600	0,550	1,115	1,174
14.04.2026 23	24,00	52,22	47,20	5,02	236,429	249,337	-12,908	0,600	0,550	1,187	1,252
15.04.2026 23	24,00	54,29	48,92	5,37	227,033	239,259	-12,225	0,600	0,550	1,204	1,266
16.04.2026 23	24,00	53,55	48,08	5,47	237,267	248,249	-10,982	0,600	0,550	1,295	1,353
17.04.2026 23	24,00	39,02	34,65	4,37	99,391	103,842	-4,451	0,600	0,550	0,431	0,449
18.04.2026 23	24,00	22,69	21,81	0,88	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
19.04.2026 23	24,00	20,86	20,49	0,37	0,000	0,000	0,000	0,600	0,550	0,000	0,000
Среднее	24,00	47,96	43,77	4,19	215,983	227,668	-11,685	0,600	0,550	0,960	1,011
Итого	720,00				6479,492	6830,054	-350,561			28,803	30,316

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.03.2026	162797,225	161099,044	1178,683
20.04.2026	169276,717	167929,097	1207,486

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru