

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 01.11.2025 по 20.11.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 13

Номер прибора: 1602108

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
01.11.2025 23	24,00	15,16	14,89	0,27	0,000	0,000	0,000	1,417	1,479	0,000	0,000
02.11.2025 23	24,00	14,40	13,77	0,63	0,000	0,000	0,000	1,305	1,377	0,000	0,000
03.11.2025 23	24,00	14,19	13,63	0,56	0,000	0,000	0,000	1,275	1,346	0,000	0,000
04.11.2025 23	24,00	13,83	13,19	0,64	0,000	0,000	0,000	1,193	1,264	0,000	0,000
05.11.2025 23	24,00	14,20	13,89	0,31	0,000	0,000	0,000	1,203	1,275	0,000	0,000
06.11.2025 23	24,00	14,62	14,31	0,31	0,000	0,000	0,000	1,203	1,275	0,000	0,000
07.11.2025 23	24,00	14,83	14,38	0,45	0,000	0,000	0,000	1,213	1,275	0,000	0,000
08.11.2025 23	24,00	14,88	14,61	0,27	0,000	0,000	0,000	1,203	1,264	0,000	0,000
09.11.2025 23	24,00	14,76	14,44	0,32	0,000	0,000	0,000	1,183	1,254	0,000	0,000
10.11.2025 23	24,00	14,90	14,67	0,23	0,000	0,000	0,000	1,183	1,254	0,000	0,000
11.11.2025 23	24,00	14,87	14,51	0,36	0,000	0,000	0,000	1,183	1,244	0,000	0,000
12.11.2025 23	24,00	14,64	14,25	0,39	0,000	0,000	0,000	1,162	1,234	0,000	0,000
13.11.2025 23	23,93	14,63	14,45	0,18	0,000	0,000	0,000	1,162	1,224	0,000	0,000
14.11.2025 23	24,00	27,55	24,89	2,66	0,000	183,269	-183,269	1,897	1,672	0,000	0,487
15.11.2025 23	24,00	48,40	42,69	5,71	0,000	304,609	-304,609	2,651	2,294	0,000	1,739
16.11.2025 23	24,00	52,79	45,85	6,94	0,000	281,411	-281,411	2,417	2,121	0,000	1,953
17.11.2025 23	24,00	51,01	45,95	5,06	0,000	360,912	-360,912	2,621	2,121	0,000	1,826
18.11.2025 23	24,00	51,01	46,30	4,71	0,000	381,739	-381,739	2,539	1,988	0,000	1,798
19.11.2025 23	24,00	49,32	44,96	4,36	0,000	368,858	-368,858	2,468	1,948	0,000	1,608
20.11.2025 23	24,00	45,77	41,89	3,88	0,000	359,576	-359,576	2,570	2,080	0,000	1,395
Среднее	24,00	25,79	23,88	1,91	0,000	112,019	-112,019	1,652	1,549	0,000	0,540
Итого	479,93				0,000	2240,374	-2240,374			0,000	10,807

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
01.11.2025	137558,705	131582,418	1310,488
20.11.2025	137558,705	133822,792	1310,488

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljet.ru