

Отчет о потреблении теплоносителя за период с 21.11.2025 по 20.12.2025

Потребитель: Жилой дом

Тип прибора: ТСРВ-042

Адрес: пгт. Новомихайловский, 2 мкр., дом 14

Номер прибора: 1600677

Дата	Теплосистема 1 - отопление									Теплота (Гкал) Qпод	Теплота (Гкал) Qобр
	ВР, ч	t1, °C	t2, °C	dt, °C	M1, т	M2, т	Mтс, т	P1, кг/м³	P2, кг/м³		
21.11.2025 23	24,00	46,40	42,14	4,26	278,030	276,209	1,820	0,600	0,550	1,213	1,207
22.11.2025 23	24,00	44,35	40,66	3,69	303,929	301,761	2,169	0,600	0,550	1,100	1,092
23.11.2025 23	24,00	37,14	34,02	3,12	157,796	156,680	1,115	0,600	0,550	0,659	0,652
24.11.2025 23	24,00	27,54	26,17	1,37	104,952	103,993	0,959	0,600	0,550	0,448	0,440
25.11.2025 23	24,00	42,18	38,50	3,68	257,953	256,027	1,926	0,600	0,550	0,917	0,906
26.11.2025 23	24,00	40,97	37,07	3,90	210,260	208,589	1,671	0,600	0,550	0,914	0,903
27.11.2025 23	24,00	41,79	38,01	3,78	283,326	281,054	2,272	0,600	0,550	1,066	1,054
28.11.2025 23	24,00	42,31	37,38	4,93	214,511	212,803	1,708	0,600	0,550	1,038	1,028
29.11.2025 23	24,00	42,03	38,03	4,00	279,925	277,766	2,159	0,600	0,550	1,116	1,106
30.11.2025 23	24,00	41,60	37,71	3,89	286,938	284,675	2,263	0,600	0,550	1,117	1,105
01.12.2025 23	24,00	46,00	41,23	4,77	294,582	292,592	1,990	0,600	0,550	1,397	1,387
02.12.2025 23	24,00	46,41	41,15	5,26	268,517	266,552	1,966	0,600	0,550	1,401	1,389
03.12.2025 23	24,00	47,34	42,06	5,28	276,222	274,288	1,935	0,600	0,550	1,465	1,456
04.12.2025 23	24,00	47,89	42,47	5,42	279,204	277,235	1,969	0,600	0,550	1,514	1,503
05.12.2025 23	24,00	48,15	42,45	5,70	277,839	275,880	1,958	0,600	0,550	1,584	1,573
06.12.2025 23	24,00	45,13	40,05	5,08	275,613	273,548	2,066	0,600	0,550	1,397	1,384
07.12.2025 23	24,00	47,98	42,33	5,65	276,617	274,706	1,911	0,600	0,550	1,561	1,549
08.12.2025 23	24,00	48,41	42,76	5,65	278,690	276,774	1,916	0,600	0,550	1,573	1,564
09.12.2025 23	24,00	48,40	42,80	5,60	276,754	274,829	1,926	0,600	0,550	1,548	1,536
10.12.2025 23	24,00	48,46	42,87	5,59	275,455	273,513	1,942	0,600	0,550	1,541	1,532
11.12.2025 23	24,00	49,08	43,18	5,90	273,575	271,652	1,923	0,600	0,550	1,614	1,603
12.12.2025 23	24,00	53,92	46,82	7,10	272,712	271,037	1,675	0,600	0,550	1,934	1,922
13.12.2025 23	24,00	53,98	46,35	7,63	247,909	246,309	1,600	0,600	0,550	1,931	1,914
14.12.2025 23	24,00	63,39	53,80	9,59	271,140	269,995	1,145	0,600	0,550	2,601	2,592
15.12.2025 23	24,00	62,21	53,55	8,66	294,873	293,568	1,305	0,600	0,550	2,544	2,533
16.12.2025 23	24,00	62,26	53,80	8,46	303,655	302,296	1,359	0,600	0,550	2,568	2,554
17.12.2025 23	24,00	60,98	52,37	8,61	283,039	281,622	1,417	0,600	0,550	2,435	2,422
18.12.2025 23	24,00	65,37	55,76	9,61	284,820	283,740	1,080	0,600	0,550	2,737	2,724
19.12.2025 23	24,00	62,75	54,32	8,43	293,376	292,021	1,355	0,600	0,550	2,454	2,438
20.12.2025 23	24,00	65,24	56,17	9,07	293,663	292,319	1,344	0,600	0,550	2,657	2,645
Среднее	24,00	49,32	43,53	5,79	265,862	264,134	1,728	0,600	0,550	1,601	1,590
Итого	720,00				7975,874	7924,032	51,843			48,044	47,713

Показания счетчиков:

Дата и время	M1, т	M2, т	Qтс, Гкал
21.11.2025	152641,918	151645,682	1084,307
20.12.2025	160617,793	159569,714	1132,350

Отчет подготовил: Инженер-диспетчер _____ / Антипов М. Е. /



ООО «Энергострой», Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Ленинградская, 11 блок 2
e-mail: energostroy-tuapse@mail.ru, URL: www.e-stroy.org
тел. 8 (86167) 5-36-00, +7(918) 339-50-67, 033-22-46



Подготовлен программным комплексом «Взлет СП». www.vzljot.ru